



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Purchase and delivery of glass pane	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3162-15F011/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W3162-15F011	Date 2016-02-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-309-13752	
File No. - N° de dossier MTA-5-38296 (309)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-22	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Mary	Buyer Id - Id de l'acheteur mta309
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3874 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 6769 RUE NOTRE-DAME EAST-Bldg. 2 3 Canadian Support Unit MONTREAL Québec H1N 3R9 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

No° de l'invitation - Solicitation No.
W3162-15-F011/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W3162-15-F011

N° de la modif - Amd. No.
02
File No. - N° du dossier
MTA-5-38296

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA309
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

THE FOLLOWING QUESTIONS HAVE BEEN POSED BY SUPPLIERS AND WE HAVE PROVIDED THE ANSWERS:

QUESTION NO. 1

Are there drawings and do dimensions have tolerances, and are they available for the manufacturing?

ANSWER NO. 1

We do not have drawings.

The dimensions are as follows:

Width: +/- 1/8" (3.2 mm), Length: +/- 1/8" (3.2 mm), Squareness: +/- 1/8" (3.2 mm)

QUESTION NO. 2

Will the client supply the RAL colour codes as requested for the white, beige and grey?

ANSWER NO. 2

Standard commercial colors are acceptable.

QUESTION NO. 3

Surface finish states "pebble-like embossed finish" please clarify. Is there a specification for this finish, or is a simple non-skid pattern acceptable?

ANSWER NO. 3

A simple non -skid pattern is acceptable.

QUESTION NO. 4

Are there weight / heat insulation (R value) / sound insulation specifications?

ANSWER NO. 4

Weight: Not defined, Heat insulation: 0.26 hr.ft².F/Btu, Sound insulation: Not defined.

QUESTION NO. 5

The Request for Proposal states plastic honeycomb core as called out on page 13, Section 1.1 in Annex "A" or can we substitute an alternative foam core?

ANSWER NO. 5

Yes, if it keeps the same fire resistance as called for in the Request for Proposal.

QUESTION NO. 6

What is the flame spread and smoke rating applicable to? E84 refers to flame spread and smoke developed for coatings or coverings on a product. Usually "plastic honeycomb" as specified is NOT fire resistant at all to the standards.

ANSWER NO. 6

Must meet minimum requirements of major model building codes for Class C interior wall and ceiling finishes of flame spread less than 200, smoke developed 450 or less when tested per ASTM E-84.

- All other terms and conditions remain the same.