



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Wharf Extension - Alma,NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-162415/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client R.075081.001	Date 2016-02-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-007-3817	
File No. - N° de dossier PWB-5-38217 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-03	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring , Alison PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb007
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC373-162415/A

Amd. No. - N° de la modif.
04

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb007

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.075081.001

File No. - N° du dossier
PWB-5-38217

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. Four (4) is raised to include the following addendum no. 4.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum 4.

1. QUESTIONS AND ANSWERS

Q1: Can you find out what grade of bolt is required for the 50mm tie bolts?

A1: ASTM A36 or CAN/CSA G40.21 – 300W grade steel.

Q2: Would it be possible to build a temporary rock bridge using 300mm minus rock on the east side of the wharf for placing the sheet piles and place the rock with in the sheet piles upon completion of the piles.

A2: The Contractor can build a temporary rock bridge using 300mm minus rock on the East side of the wharf provided that they make arrangements with adjacent land owners at their own discretion and at their own cost. Temporary Rock Bridge must be removed and disposed of at the Contractor's expense. Location and method must be submitted as per section 01 33 00 – Submittal Procedures prior to work commencement, 300mm minus rock cannot be reused to fill the interior of the sheet piling.

Q3: There is no size indicated on the mooring cleats.

A3: See enclosed drawing SK1- Mooring cleat sections and details

Q4: Also, there is no info on bolts that attach L152x152x13 to waler in detail 10D/10. Only shows 25dia machine bolt in horizontal plane.

A4: For details of metal components refer to section 05 50 00, Metal Fabrications, Paragraph 2.1- Materials

Q5: Will it be allowed to gain access from across the shore by building a rock roadway alongside the existing wharf?

A5: See answer no 2.