

Saison de réparation - printemps 2016

NGCC AMUNDSEN

EXTINCTEUR:

TEST HYDROSTATIQUE:	
	Quantité
CO2	
A3, A4, A6, A7, C7,C23, C24, D3, E3, E11, E24, F4, G7, G19, G20, G22, SP40	17
ABC	
E4, (faire un hydro au lieu d'un entretien 6 ans)	1

Les extincteurs portatifs suivants sont dus pour leur MAINTENANCE 6 ANS :	
	Quantité
C17, D2, D10, E27, E28, E29, E30, F6, SP97, SKIPPY-1, S3, S4, S5.	13

Inspection du POIDS des extincteurs. Recharge à faire.	
Ne font pas le poids minimum inscrit sur le cylindre: Quantité: 20	
A2, B1, B2b, B3, B3b, C1, C5, C8, C9, C16, D7, D8, E6, E13, E20, E22, E23, F2, S1, S7.	

SYSTÈME D'EXTINCTION FIXE CO2:

TEST HYDROSTATIQUE:			
	Emplacement des cylindres	Endroit protégé	Emplacement des déclencheurs
No. Série 66208EA	Comp. pont off. Bd 1 x 50 Lb	Unité climatisation #13	À la sortie du comp.

Système Fixe cuisine:

TEST HYDROSTATIQUE			
	Emplacement des cylindres	Endroit protégé	Emplacement des déclencheurs
IC4BWM15	Cuisine 1 x 11.4L	Cuisine	Entrée babord cuisine