



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet Steel Piling Pipe	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1700-150942/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client F1700-150942	Date 2016-03-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XLV-166-6912	
File No. - N° de dossier XLV-5-38221 (166)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-14	
Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Castle, David G.	Buyer Id - Id de l'acheteur xlv166
Telephone No. - N° de téléphone (250) 363-0110 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1700-150942/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
F1700-150942

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
XLV-5-38221

Buyer ID - Id de l'acheteur
xlv166
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification de sollicitation est nécessaire pour changer la date de livraison prévue des marchandises au 20 mai 2016 et de répondre à la question suivante;

Question: Le MPO accepterait un mélange de quelques tailles en spirale et certaines tailles de couture droite?

Réponse: si le fournisseur était en mesure de fournir couture droite pour la <exigence de 20m et le tuyau en spirale pour l'exigence de 26m qui serait acceptable. En ce qui concerne la conduite en spirale 26m de longueur, nous accepterions une seule épissure sur le tuyau 26m spirale de soudure pour l'étendre à pleine longueur, à condition que les conditions suivantes sont remplies;

- Soumettre les détails des épissures à poils proposés, les procédures de soudage et les électrodes avec des dessins, des certifications de soudage, et les rapports d'inspection au moins 21 jours avant le début de la fabrication.
- Soumettre calendrier de pile indiquant l'emplacement d'épissage (boutique) et des longueurs de tuyaux proposées au moins 21 jours avant le début de la fabrication.
- Matériaux de soudage à la norme CSA W59, et doivent être de qualité pour garantir une pénétration complète.
- Les électrodes de soudure doivent être conformes à la norme CSA W48, E49XX de classe.