



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Panneau alimentation - Pierre Radis	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-150376/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-150376	Date 2016-04-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-16725	
File No. - N° de dossier QCN-5-38327 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-05-16	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2774 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 001 à notre invitation, afin de répondre à une question de l'industrie:

QUESTION # 1 :

Il y a une note à la section 2.4.2 du devis technique qui exige un interrupteur de phase à 4 positions. Est-ce que la Garde Côtière peut clarifier les besoins associés à cette exigence. La configuration actuelle à 3 positions offre la possibilité d'une séquence de phase « horaire » et « anti-horaire », peu importe la séquence des phases à l'entrée. Une clarification de la Garde Côtière pour cette exigence serait appréciée?

RÉPONSE # 1:

Une erreur a été commise quant au nombre de positions requises afin de permettre toutes les combinaisons de phases possibles.

Le nouveau sélecteur de phase doit avoir sept (7) positions (Incluant la position OFF), tel que démontré dans le tableau plus bas.

Un sélecteur à sept (7) positions est déjà installé sur un navire semblable, le NGCC Des Groseilliers. Dans un but de standardisation, la GCC souhaite que le nouveau panneau d'alimentation qui sera installé sur le NGCC Pierre Radisson possède la même fonctionnalité. Certaines situations se sont produites dans le passé où nous avons dû brancher les fiches de chacun des 2 câbles à des stations d'alimentation différentes. Ces 2 stations d'alimentation étaient configurées différemment au niveau de la concordance entre les fils et les phases. Il était alors impossible de mettre en parallèle les 2 câbles, sans avoir à modifier physiquement certains branchements.

Sélecteur de phase			
Position	Fil #1	Fil #2	Fil #3
1	OFF	OFF	OFF
2	A	B	C
3	A	C	B
4	B	A	C
5	B	C	A
6	C	A	B
7	C	B	A

Conséquemment, toutes les autres correspondances dans notre documentation publiée, doivent également être modifiées.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.