



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Panneau alimentation - Pierre Radis	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7049-150376/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F7049-150376	Date 2016-04-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-016-16725	
File No. - N° de dossier QCN-5-38327 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-05-16	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carrier, Bertrand	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn016
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2774 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This is amendment 001 to our solicitation in order to answer to a question from the industry:

QUESTION # 1:

Work scope specification number 2.4.2 notes the requirement for a new 4 position phase rotation switch.

Can Coast Guard please clarify the need for this requirement? The present 3 position design allows for either a clockwise or anti-clockwise "Load Side" phase rotation with any input phase sequence. Coast Guard's clarification for this requirement is appreciated?

ANSWER # 1:

A mistake has been made about the number of required positions allowing for all possible phase combinations.

The new change-over switch must have seven (7) positions (Including OFF), as demonstrated in the table below.

A seven (7) position change-over switch has already been installed onboard a sister ship, the CCGS Des Groseilliers. For standardization purposes, the CCG wants the same functionality for the new panel that will be installed on the CCGS Pierre Radisson. Some situations have occurred in the past where it was needed to connect each of the 2 power cable plugs to different supply stations. These 2 supply stations were configured with a different phase/wire match. It was then impossible to electrically parallel both cable, without having to physically change wires connections.

Phase Selector switch			
Position	Wire #1	Wire #2	Wire #3
1	OFF	OFF	OFF
2	A	B	C
3	A	C	B
4	B	A	C
5	B	C	A
6	C	A	B
7	C	B	A

Consequently, all related references in our published documents should also be amended.

ALL OTHERS TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.