



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Bridge-Culvert Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-162818/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2016-04-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-026-7776	
File No. - N° de dossier PWY-5-38423 (026)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-04-22	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Yi (PWY), Patty	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy026
Telephone No. - N° de téléphone (778) 919-2578 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC - km 595.3 Alaska Highway, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ899-162818/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

PWY-5-38423

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw026

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

Amendment 002 has been raised to incorporate Addendum #2.

All other terms and conditions remain unchanged.

**The following changes/clarifications in the tender documents are effective immediately.
This addendum will form part of the contract documents.**

- 1.** The 3m x 3m size of the precast boxes as shown in the drawings is required based on site hydrology. No alternate culvert sizing will be permitted.
- 2.** The length of precast box segments is up to the Contractor, but the suggested length of 1.22m allows for lifting with a reasonable sized crane on site.
- 3.** The detour is optional. If the contractor opts for a solution without requiring a detour, the Contractor would need to detail their proposal and have it signed off by a Professional Engineer registered in the Province of British Columbia.
- 4.** The material for the detour, can be obtained from a cut face at km 589. All the costs; excavation, hauling, placing and final disposal of the detour waste is to be incidental to unit price item 10. The Contractor is to dispose of the detour waste material at a designated area at the km 580 pit.
- 5.** All the bedding material is to come from Stringer Creek pit at km 637. The Contractor is responsible for screening to the specification requirements.

End of Addendum No. 2