

1 E1-05 NOUVEAUX TRAVAUX, AU SOUS-SOL 1:100



2 E1-05 ÉLÉVATION - NOUVEAUX TRAVAUX P. À É.

3 E1-05 À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUFFERIE CENTRALE P. À É.



4 E1-05 À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUFFERIE CENTRALE P. À É.



5 E1-05 PUITS D'EXTRACTION P. À É.

NOTES DU DESSIN

1. PROLONGER LES CÂBLES DE GÉNÉRATRICE TEMPORAIRES VERS LE BAS, LE LONG DU PUITS EXISTANT D'EXTRACTION, PUIS À TRAVERS LE MUR, À UN POINT PLUS BAS QUE LE VENTILATEUR D'EXTRACTION. MÉNAGER DES TROUS DE CAROTTE ET IMPERMÉABILISER LE TOUR DES PÉNÉTRATIONS CONTRE LES INTEMPÉRIES ET LES VERMINES. ENLEVER LES CÂBLES TEMPORAIRES ET IMPERMÉABILISER LES OUVERTURES À NOUVEAU ET CE, À L'AIDE DE BÉTON ET UNE FOIS LES PRÉSENTS TRAVAUX TERMINÉS.
2. PROLONGER LES CÂBLES TEMPORAIRES DE GÉNÉRATRICE VERS LE BAS, À TRAVERS LE PUITS EXISTANT D'EXTRACTION. ENLEVER LE GRILLAGE ET PRÉVOIR UNE INSTALLATION DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ AUTOUR DE LA PÉNÉTRATION. REMONTER LE GRILLAGE UNE FOIS LES PRÉSENTS TRAVAUX TERMINÉS.
3. INSTALLER DE FAÇON TEMPORAIRE UN TABLEAU DE DISTRIBUTION ET RÉALIMENTER LES INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS#1 ET ATS#3.
4. DÉCONNECTER TEMPORAIREMENT LE CÔTÉ D'URGENCE DES INTERRUPTEURS ATS#1 ET ATS#3 ET RACCORDER LE TOUT À LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE N° 1 AU COURS DE LA FERMETURE ET (OU) DE L'ISOLATION OU DU SECTIONNEMENT DES GÉNÉRATRICES EXISTANTES D'URGENCE DANS LE BÂTIMENT 201. RACCORDER LES SIGNAUX EXISTANTS D'ARRÊT ET (OU) DE MISE EN CIRCUIT DES INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ET CE, À L'EMPLACEMENT DES GÉNÉRATRICES TEMPORAIRES, PUIS CONNECTER L'ALARME GÉNÉRALE DES GÉNÉRATRICES TEMPORAIRES AU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU BÂTIMENT. ENLEVER ET RÉTABLIR LES CONNEXIONS D'ORIGINE ET CE, UNE FOIS LE PROJET TERMINÉ. PRÉVOIR DES INSTALLATIONS DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ À L'EMPLACEMENT DES ENSEMBLES ALIMENTEURS TEMPORAIRES ET CE, AFIN DE N'EXPOSER LE PERSONNEL DU BÂTIMENT À AUCUN DANGER.
5. RACCORDER TEMPORAIREMENT LES COMMANDES DE MISE EN ROUTE ET (OU) D'ARRÊT DE L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS#2 ET CE, ENTRE LE POINT DE RACCORDEMENT DANS LE BÂTIMENT 201 ET LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 201.

LÉGENDE

Canada

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Real Property Branch / Direction générale des biens immobiliers

Goodkey Weedmark *Consulting Engineers*
GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr. Ottawa Ontario Canada K2C 3R8
613 727-5111 Voice
613 727-5115 Fax
www.gwal.com Web
GWAL JOB#: 2015-266

HHAngus
HHAngus & Associates Limited Consulting Engineers
1127 Leslie Street, Toronto, ON, M3C 2J6 Canada
www.hhangus.com | T 416 443 8200 | F 416 443 8290

Sceau

Sceau

Date	Révision
2016/04/27	Émis Pour Soumission
2016/04/25	Émis Pour Soumission
2016/03/30	Émis Pour Soumission
2016/02/26	Document à 100 %, à faire réviser et traduire
2016/02/05	Document de coordination
2015/11/20	Document à 33 %, à faire réviser

project / projet
ACIA – ÉDIFICE 201 – Remplacement d'installations d'électricité

drawing / dessin
CHAUFFERIE CENTRALE - INSTALLATIONS DE COURANT AU SOUS-SOL - PHASE 1

Drawn By / Dessiné par : C.S.
Date MAI 2015
Reviewed By / Révisé par : J.M.
Date MAI 2015
Project no. / N° du projet M10139
Drawing no. / N° du dessin E1–05

FILENAME: C:\Users\Calvinc\appdata\local\temp\AcPublish_6760\2015-266-SLD-FRENCH.dwg
PLOTDATE: Apr 27, 2016 - 9:51am