

NOTES DU DESSIN

1

DÉCONNECTER TEMPORAIREMENT L'ENSEMBLE ALIMENTEUR EXISTANT DU PRINCIPAL APPAREILLAGE DE COMMUTATION EXISTANT ET LE RECONNECTER À LA GÉNÉRATRICE TEMPORAIRE, À FOURNIR PENDANT LA FERMETURE ET (OU) LE SECTIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE EXISTANTE DE SECOURS, SE REPORTER AUX DESSINS E1-03 ET E1-04 AFIN DE RETROUVER DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS, UNE FOIS LE PROJET TERMINÉ, ENLEVER LA CONNEXION TEMPORAIRE ET REBRANCHER TOUS LES ENSEMBLES ALIMENTEURS AUX CHARGES D'ORIGINE.

2

ENSEMBLES « PLC » EXISTANTS ET DE FABRICATION SUR MESURE, POUR AINSI CONTRÔLER LES DISJONCTEURS E1, E2 ET E3 (DISJ. DE RACCORDEMENT) DU PRINCIPAL APPAREILLAGE DE COMMUTATION D'URGENCE DE MÊME QUE, LES TÉLÉCOMMANDES EXISTANTES DE GÉNÉRATRICES, DÉCONNECTER ET ENLEVER LES « PLC » REDONDANTS ET LES COMMANDES DE GÉNÉRATRICE REDONDANTES ET ENLEVER LES AFFICHEURS DE COMPTEURS PRINCIPAUX ET EXISTANTS D'ÉNERGIE.

