

ADDENDA # 2

Numéro de la demande de soumissions : 16-2020

Titre : 16-2020 SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE

Date : le 2 mai, 2016

Le paragraphe ci-dessous complète ou remplace le contenu correspondant des documents d'Appel d'offres d'approvisionnement émis le 27 avril, 2016. Tout changement apporté au coût des travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix. Les révisions suivantes remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d'Appel d'offres d'origine du projet susmentionné et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.

Q & R

Q1. Est-ce que l'équipement de surveillance a été remplacé/mise-à-jour des systèmes de HSPA Bell Canada? Si oui, quelle technologie ?

R1. Oui, l'équipement de surveillance a été mis-à-jour. La mise-à-jour est d'un transmetteur d'alarme d'incendie en utilisant la technologie protocole Internet (IP) avec un système de soutien cellulaire.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.

Fin de l'addenda #2