




NOTE(S) GÉNÉRALE(S):


- IDENTIFICATION(S):

- ## IDENTIFICATION(S):
- 1 CONNECTION TO EXISTING DOWN CONDUCTORS.
CONNEXIONS AU CONDUCTEUR DE DESCENTE EXISTANT.
 - 2 INSTALL. GROUND INSULATION AND TEST WELL FOR NEW DOWN CONDUCTORS.
INSTALLATION D'UN PUIT DE MISE À LA TERRE ET D'INSPECTION POUR LES NOUVEAUX CONDUCTEURS DE DESCENTE
 - 3 DOWN CONDUCTOR TO BE BROUGHT DOWN ALONG THE COLLUM.
COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
LE CONDUCTEUR DE DESCENTE DOIT DESCENDRE LE LONG DE LA COLONNE.
COORDONNER LA POSITION EXACTE AU CHANTIER.
 - 4 SATELLITE ANTENNA TO BE RE-INSTALLED AND RECONNECTED.
ANTENNE SATELLITE À REINSTALLER ET REBRANCHER.



2	ADDENDUM No.002	2016-05-04
1	ISSUED FOR TENDER	2016-01-25
revision		date

Do not scale drawings.
Verify all dimensions and conditions on site and
immediately notify the engineer of all discrepancies.

 A Detail No.
No. du détail

B drawing no. — where detail required
dessin no. — où détail exigé

C drawing no. — where detailed
dessin no. — où détaillé

project title
titre du projet

OTTAWA Ontario
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
3851 FALLOW FIELD

ROOF REPLACEMENT

ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE
LIGHTNING PROTECTION
INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LA Foudre
BUILDING "C" / ÉDIFICE "C"

drawn by
dessine par

M. FRENETTE

designed by
conc par

P. CATELLIER

approved by
approuvé par

CHRISTOPHER DAWSON project manager
soumission administrateur

CHRISTOPHER DAWSON de projets
project date

Date du projet 2015/07

project no.
no. du projet

R 068114 011

drawing no.
dessine no.