




C DETAIL /DÉTAIL
E-101 SCALE/ÉCHELLE= AUCUNE



BUILDING "B" LOWER ROOF PLAN
PLAN DE TOIT BAS DU BÂTIMENT "B"
1 E-101 SCALE/ÉCHELLE= 1:100



GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1. WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND CLIENT ACTIVITIES TO LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE CLIENT OPERATIONS. REFER TO ARCHITECTURAL DOCUMENTS FOR ROOF WORK PHASING. LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LES AUTRES DIVISIONS ET LE CLIENT. ILS DOIVENT LIMITER L'IMPACT ET LES INTERRUPTIONS DES OPÉRATIONS DU CLIENT. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS ARCHITECTURAUX POUR LE PHASAGE DES TRAVAUX.
2. ALL EXISTING DOWN CONDUCTORS INCLUDING THOSE NOT SHOWN ON DRAWINGS ARE TO BE KEPT FOR REUSE. TOUS LES CONDUCTEURS DE DESCENTE EXISTANTS, Y COMPRIS CEUX QUI NE FIGURENT PAS SUR LES DESSINS, DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS POUR UNE RÉUTILISATION.
3. UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL LIGHTNING PROTECTION DEVICE (ROD, COPPER WIRE, ETC.) INCLUDING THOSE NOT SHOWN ON DRAWINGS ARE TO BE REMOVED. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (TIGES, CONDUCTEURS DE CUivre, ETC.) Y COMPRIS CEUX NON INDiquÉS SUR LES PLANS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.
4. ALL EQUIPMENT LOCATED ON THE ROOF ARE TO BE TEMPORARILY DISCONNECTED TO ALLOW THEIR REMOVAL FOR ROOFING WORK. TOUS LES ÉQUIPEMENTS SITUÉS SUR LE TOIT DOIVENT ÊTRE TEMPORAIREMENT DÉBRANCHÉS POUR PERMETTRE LEUR ENLEVEMENT DE LA TOITURE.

IDENTIFICATION(S):

1. CONDENSING UNIT TO BE DISCONNECTED AND RELOCATED. ALL EXISTING JUNCTION BOXES, CONDUITS AND WIRING ON THE ROOF SHALL BE RELOCATED TO ALLOW ROOF REPLACEMENT. UNITÉ DE CONDENSATION À DÉBRANCHER ET RELOCALISER. RELOCALISER TOUS LES BOÎTES DE JONCTIONS, CONDUITS ET FLAGE EXISTANT AFIN DE PERMETTRE LE REMPLACEMENT DU TOIT.
2. FOR EXHAUST FAN ON SAME ROOF. POUR VENTILATEUR D'ÉVACUATION SUR LE MÊME TOIT.
3. FOR CONDENSING UNIT ON SAME ROOF. POUR UNITÉ DE CONDENSATION SUR LE MÊME TOIT.
4. SATELLITE ANTENNA TO BE DISCONNECTED AND REMOVED TEMPORARILY TO ALLOW ROOF REPLACEMENT. ANTENNE SATELLITE À DÉBRANCHER ET ENLEVER TEMPORAIREMENT AFIN DE PERMETTRE LE REMPLACEMENT DU TOIT.



KEY PLAN
PLAN CLE

2	ADDENDUM No.002	2018-05-04
1	ISSUED FOR TENDER	2018-01-29
revision		date

Do not scale drawings.
Verify all dimensions and conditions on site and
immediately notify the engineer of all discrepancies.

A	Detail No. No. du détail
B	drawing no. - where detail required dessin no. - où détail exigé
C	drawing no. - where detailed dessin no. - où détaillé

project title
titre du projet
OTTAWA Ontario
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
3851 FALLOW FIELD

ROOF REPLACEMENT

drawing title
titre du dessin
ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE
LIGHTNING PROTECTION
INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LA Foudre
BUILDING "B" / ÉDIFICE "B"
DEMOLITION / OUVRAGES DE DÉMOLITION

drawn by
dessiné par
M. FRENETTE

designed by
conc par
P. CATELLIER

approved by
approuvé par
E. VAILLANCOURT

tender
soumission
CHRISTOPHER DAWSON project manager
administrateur de projets

project date
date du projet
2015/07

project no.
no. du projet
R.068114.011

drawing no.
dessiné no.
E-101