



ADDENDA # 4

Numéro de la demande de soumissions : 16-2020

Titre : 16-2020 SURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE

Date : le 10 mai, 2016

Le paragraphe ci-dessous complète ou remplace le contenu correspondant des documents d'Appel d'offres d'approvisionnement émis le 27 avril, 2016. Tout changement apporté au coût des travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix. Les révisions suivantes remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d'Appel d'offres d'origine du projet susmentionné et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.

Q & R

Q3 Est-ce que les codes installateur (programmeur) seront donnés au soumissionnaire gagnant?

R3 Oui, les codes installateur (programmeur) seront donnés au soumissionnaire gagnant lors de commencement du contrat.

Q4 Quel est l'équipement de surveillance actuellement sur le site ?

R4 L'équipement de surveillance sur le site est :

- KIT32-412HC Fire Monitoring System
- HSPA Wireless Alarm Communicator 3G2060R
- Keypad PK series
- Power Series v4.6 Control Panel
- Internet/Intranet Communicator TL260R

Q5 Est-ce qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le propriétaire de l'équipement de surveillance?

R5 Oui, Agriculture et Agroalimentaire Canada est le propriétaire de l'équipement de surveillance.

Q6 Est-ce que l'équipement est considéré ULC certifié sans un conduit pour le CAT 5 cable?

R6 Oui, c'est considéré comme ULC qualifié.

Q7 Est-ce que le prix doit inclure un service complet ou surveillance d'alarme incendie seulement?

R7 La tarification est pour les travaux décrit dans l'énoncé des travaux pour la surveillance d'alarme incendie.

Q8 Page 38 déclare :
Fournir des services de surveillance centralisés pour les vingt-huit (28) immeubles suivants conformément à la norme CAN/ULC-S561, « Norme sur installation et services – systèmes et centrales de réception d'alarme incendie », édition 2013.
o Immeubles 12, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 49, 50, 55, 57, 59, 72, 74, 75, 76, 88, 91, 94, 95, 97, 99, 106, 110, 114, 143, 148, 151.
- est-ce qu'un certificat ULC est requis pour chaque immeuble?

R8 Oui, un certificat ULC est requis pour chaque immeuble.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.

Fin de l'addenda #4