



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

|  |  |
|--|--|
| <b>Title - Sujet</b><br>Bow Heat Recovery  |  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>E0208-162581/A   | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>003      |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>CSC E0208-162581  | <b>Date</b><br>2016-05-17                    |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$PWU-107-10751  |  |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>PWU-6-39012 (107)   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>       |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2016-05-27</b>   |  |
| <b>Time Zone</b><br>Fuseau horaire<br>Mountain Daylight<br>Saving Time MDT   |  |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>   |  |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Anthony, Mary   | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pwu107 |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(780) 237-7582 ( )   | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(780) 497-3510 |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b><br>Correctional Service Canada<br>Regional Psychiatric Centre<br>Central Avenue N<br>Saskatoon, SK S7K 3X5<br>CANADA |  |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/<br/>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

**Cet amendement a été porté à apporter les modifications suivantes :**

**#1:**

L'invitation prend fin à 02:00PM le 2016-05-27

**#2:**

Voir ci-joint Addendum 03.

## **ADDENDUM NO. 2**

This Addendum is issued prior to Bid due date to revise the Bid/Contract Documents and as such is part of those documents; value of all items shall be included in Bid. After acceptance of Bid, claims for costs will not be considered by reason of failure by Bidder to have read Addenda.

### **1.1 ACCEPTABLE MANUFACTURERS**

Reference: M-3

a) The following shall be acceptable as Equal for manufacturers for the specified equipment:

- .1 Packaged Glycol Fill Tanks: HSS
- .2 Diaphragm Expansion Tank: Taco
- .3 Triple Duty Valve: Taco

Manufacturers shall ensure all produces meet performance and construction specifications. Any addition cost resulting from using the above equals with respect to supply and installation shall be carried by the contractor.

### **1.2 CLARIFICATION ON PIPING SPECIFICATIONS AND ACCESSORIES**

Reference: M-1

- a) Hydronic piping shall be schedule 40 steel, screwed fittings for 50 mm (2") and under and grooved fittings for 65mm (2-1/2").
- b) Insulate all hydronic piping with 38 mm (1-1/2") of rigid preformed insulation, with vapour barrier and white PVC jacket.
- c) Heat recovery coils shall isolation valve on supply and combination shut off balancing valve on return side.

---

Title: David Ho, P.Eng