



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)  
B3J 1T3  
Halifax  
Bid Fax: (902) 496-5016

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)  
B3J 3C9  
Halifax  
Nova Scot

<b>Title - Sujet</b> LAB ROOF REPLACEMENT BIOLAB	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB144-170100/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB144-17-0100	<b>Date</b> 2016-05-19
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWA-310-5400	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWA-6-76006 (310)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-05-26</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Stevenson, Jacquelyn	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwa310
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 403-3520 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Contract No. - N° du contrat  
**EB144-170100/A**  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
**EB144-170100**

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
**PWA-6-76006**

Buyer ID - Id de l'acheteur  
**PWA310**  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

## **Modification 001**

Le but de cet amendement est de soulever la question ci-dessous fait remarquer.  
Toutes les autres modalités et conditions demeureront les mêmes.

**Q:** J'aimerais savoir quelle valeur R que vous désirez atteindre, il montre deux épaisseurs d'isolant, mais aucune valeur R.

**R:** « Il n'y a aucune valeur R qui est énoncée dans les documents que les assemblées doit atteindre.  
Le but est de fournir une épaisseur d'isolant tel qu'indiqué sur chaque toit avec la pente minimale pour assurer un drainage adéquat. Avec l'a fait remarquer l'épaisseur de l'isolant et le type d'isolant qui satisfait aux exigences de la norme qui fournira la valeur R à atteindre. »