



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

AMENDMENT / MODIFICATION

003

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Ajouterress
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Toilettes des chutes Cameron et de la baie Cameron Parc national des Lacs-Waterton		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-16-5056/A	Date: 20 mai 2016	
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-16-00731477	Amendment No. - N° de la modif. 003	
Solicitation Closes:		
at - á 14 h	on - le 24 mai 2016	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Ajouterress Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-8502	Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Ajouterress - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P420-16-5056/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer - l'acheteur
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client
1578/1579

File Name - Nom du dossier
Toilettes des chutes Cameron et de la baie Cameron
Parc national des Lacs-Waterton

Modification 03

La présente modification vise à répondre aux questions suivantes envoyées par courriel par des soumissionnaires.

Q1 : Le jambage de porte réglable doit-il être d'acier de calibre 18?

R1 : Oui.

Q1 : L'entrepreneur doit-il fournir le conduit destiné pour le câblage électrique sous le cul-de-sac?

R2 : Parcs Canada a installé le conduit du panneau du poste de remontée existant situé à 3 m des toilettes de la baie Cameron. L'entrepreneur doit installer un conduit dans les nouvelles toilettes et un conduit de 75 m pour brancher les toilettes au poste de remontée.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.