



Parcs Canada
Parcs Canada



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parcs Canada
Service national de passation des marchés

1899, boulevard De Périgny
Chambly, Québec
J3L 4C3

ADDENDA #5

APPEL D'OFFRES
INVITATION TO TENDER

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parcs Canada
Service national de passation des marchés
1899, boul. De Périgny
Chambly, Québec
J3L 4C3

Title-Sujet Réfection et modification de trois quais – Lieu historique national du Fort-Lennox		Date 27 mai 2016
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P300-16-5057		Client Ref. No. – No. de réf du client.
GETS Reference No. – No de reference de SEAG		
Solicitation Closes L'invitation prend fin – at – à 14h on – le 02-06-2016		Time Zone Fuseau horaire - Heure avancée de l'est (HAE)
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Sylvie Lagacé sylvie.lagace@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone 450 447-4896 x196		Fax No. – No de FAX: 450-658-2428
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Voir aux présentes		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur Telephone No. - No de telephone: _____ Facsimile No. - N° de télécopieur: _____ Email - Courriel : _____		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur _____ Name / Nom Title / Titre _____ Signature Date		



ADDENDA # 5

**LE BUT DE CET ADDENDA EST DE REPORTER LA DATE D'OUVERTURE (1)
D'APPORTER UNE MODIFICATION AU DEVIS À LA SECTION 35 59 13.16 - INSTALLATION
DES DÉFENSES D'ACCOSTAGE EN CAOUTCHOUC (2) ET DE RÉPONDRE À DES
QUESTIONS POSÉES PAR DES SOUMISSONNAIRES (3).**

1. LA DATE DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS EST PROLONGÉE AU JEUDI 2
JUN, 2016 – 14H (HAE).
2. **SECTION 35 59 13.16 - INSTALLATION DES DÉFENSES D'ACCOSTAGE EN
CAOUTCHOUC, VOIR PIÈCE CI-JOINTE ``ADDENDA`` : 631689-0001-40BN-
FR05_00.**
3. **QUESTIONS ET RÉPONSES TECHNIQUES N° 4**

Question 1 :Aux coupes 2/4/7, 3/4/7 et 4/4/7, serait-il possible de préciser les zones et l'épaisseur de la pierre nette 20 mm?

Réponse : Nous vous référons à la section 5.5 de l'étude géotechnique de Qualitas en date du 9 décembre 2015

Question 2 :Le devis section 35 59 13.19 - Installation des défenses d'accostage en caoutchouc et la section mode de paiement page 7 de 26, article 2.5.1 : La section de devis mentionne « Installation des défenses » et le mode de paiement mentionne « la fourniture et l'installation ». Est-ce que les défenses sont fournies par vous ou doit-on les acheter et les poser ?

Réponse : L'Entrepreneur doit fournir et installer les défenses

Question 3 :À la section 35 59 13.19 du devis [article 2.1.1.1], il est indiqué que la [longueur] des défenses doit être de 4 400 mm et au plan 09, il est indiqué 4,5 m. Serait-il possible de préciser si les défenses sont de 4,4 m ou 4,5 m?

Réponse : Les défenses auront 4 500 mm. Un addenda sera émis.

Question 4 :Doit-on casser le béton de la rampe, excaver pour installer le nouveau parement et ensuite remblayer et re-bétonner ladite rampe ?

Réponse : L'Entrepreneur doit réaliser les travaux requis pour le remplacement du parement.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

FIN DE LA SECTION.

p.j