



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving  
- PWGSC  
1550 Avenue d'Estimauville  
1550 D'Estimauville Avenue  
Québec  
Québec  
G1J 0C7  
FAX pour soumissions: (418) 648-2209

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
TPSGC - PWGSC  
601 - 1550 Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> NGCC Pierre Radisson - Fenêtres	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F7049-160031/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F7049-160031	<b>Date</b> 2016-05-31
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCW-026-16765	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCW-6-39024 (026)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-06-29</b>	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Perron, Jonathan	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcw026
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2838 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Sollicitation No.  
F7049-160031/A

N° de la modif - Amd. No.  
001

Id de l'acheteur - Buyer ID  
qcw026

N° de réf. du client - Client Ref. No.  
F7049-160031

File No. - N° du dossier  
QCW-6-39024

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

## Modification 001

**Titre / Title: NGCC Pierre Radisson - Fenêtres**

No. F7049-160031/A

**Inclus dans la présente modification**

---

### **Questions et réponses (1-3)**

---

**Question #1:** À l'annexe "A" item 4, pouvez-vous fournir le plans d'installation des fenêtres d'origine Beclawat ?

**Réponse #1:** Nous n'avons pas ces plans de disponible. Par contre, de l'information est disponible sur le site internet de la compagnie.

---

**Question #2:** Le verre est manufacturé en mm depuis plusieurs années. Pouvons utiliser les équivalents suivants; 1/2" = 13 à 15 mm, 3/4" = 19 mm et 1" = 25 mm ?

**Réponse #2:** Oui, l'utilisation d'épaisseur de verre en mm est acceptable, étant supérieure à ce qu'on demande.

---

**Question #3:** Si vous octroyez le contrat en début de juillet il sera impossible de fournir les fenêtres dans un délai de 8 semaines à cause des vacances annuel. Est -t-il possible d'avoir 10 à 12 semaines pour la livraison ?

**Réponse #3:** Une période de 9 semaines serait acceptable.

---