



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réseaux drainage Kuujjuaq	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-170256/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client R.080611.001	Date 2016-06-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-560-13865	
File No. - N° de dossier MTC-6-39044 (560)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-06-15	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ghali, Camille	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc560
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3871 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification No. 5

Q1 À la page Q121Q623C005, le détail D-1 montre une cote de 52.5m. Serait-il possible de savoir d'où provient cette mesure car selon la page Q121Q623 C004, **aucune mesure ne semble correspondre.**

R1 C'est la distance mesurée du bord de la piste au haut de talus de l'aire nivelé.

Q2 L'item3.7.1 de la page 6 de 6 de la section 31 23 33.01 du devis, va en ce sens et mentionne ceci : «Remblayer la surface des accotements sur une largeur de 8m ». La note 2 de la page Q121Q623C005 des plans mentionne ceci : «finaliser la surface des accotements sur 7.5m de largeur avec des matériaux neuf de type MG-20».

Faut-il remblayer avec des matériaux apparentés au MG-20 de type 2 puis mettre une couche de MG-20 neuf. Qu'elle est l'épaisseur du MG-20 neuf nécessaire ? C'est pour une largeur de 8m selon le devis ou de 7.5m tel qu'indiqué aux plans

R2 Juste ce qu'il manquera comme matériel afin de rendre l'accotement propre, bien délimiter et carrossable selon la pente existante. La largeur devrait être de 8m.

Q3 À la page Q121Q623C005, le détail Chute montre une longueur de 5m mais aucune dimension n'est indiquée pour la largeur. Selon la coupe type D-1 et D-2, il semblerait que la largeur de la tranchée soit de 0.5m. Toutefois, cela ne semble pas respecter le visuel du détail de la chute.

Est-ce que la largeur de la tranchée est bien de 0.5m ?

R3 Les chutes sont en fait les exutoires des tranchées drainantes. Ça doit être construit de la largeur de la tranchée et débordé un peu de chaque côté afin d'empêcher l'eau de sortir du chemin ainsi créé. Un autre aspect de cet ouvrage est sa faisabilité, afin de construire la chute et qu'elle reste en place, vous devrez probablement élargir un peu le bas.

Q4 À la page Q121Q623C005, la coupe C-3, il n'y a pas de mesure pour la hauteur du canal. Serait-il possible de connaître cette mesure s'il-vous-plait ?

R4 Hauteur très variable. Peu profonds au début soient environ 0.5m et près de 2m à la fin du fossé.

- **Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées** -