



Centre des approvisionnements- bureau d'Ottawa  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W079  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

**FP802-160065**

**Le 15 juin 2016**

**Sujet: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-160065**

**Titre: Installation d'une protection cathodique**

**Lieu des travaux: Rivière-au-Renard – Gaspésie Nord, Qc**

**Addenda: No. 01**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publiés sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.01 est publiées ici-bas.

**Pêches et Océans Canada**

**Date de clôture : Jeudi le 23 juin 2016**  
**Heure de fermeture des soumissions : 14 h (HAE)**  
**Numéro de l'appel d'offres : FP802-160065**

---

**BIEN NOTEZ**

**S'il vous plait supprimer :**

Date et heure de fermeture : Lundi le 20 juin 2016 @ 14 heures (HAE)

**S'il vous plait insérer ;**

Date et heure de fermeture : Jeudi le 23 juin 2016 @ 14 heures (HAE)

---

**BIEN NOTEZ**

Nous avons une petite modification à apporter aux documents d'appel d'offres.

La modification apporte une correction sur le type d'Anodes du devis anglais. De plus, le MPO se chargera de mettre (fournir) et mettre en place le cabanon au lieu qu'il soit à la charge de l'Entrepreneur.



**Au Devis, Quai Principal Nord, à la section 26 42 30 du devis version en anglais, l'article 2.2.2 est remplacé par :**

**2.2. PLATINIZED NIOBIUM ANODES**

1. The anodes characteristics for the impressed current cathodic protection system are indicated on plans.
2. The anodes will be Anomet 40 type or the equivalent, of 6.35 mm (0.250 in) in diameter with a platinum film of 5 microns (200 micro-inches) thick. The effective length of the anodes is indicated on plans. Anode's rods must be installing in the assembly, as show on drawings.

The junction anodes – electrical conductors are made with a mechanical connection and silver weld. The connection is protected with a thermo-retractable sleeve and epoxy. The Contractor must submit the connection's protection mode for approval.

**PLANS pour le Quai-Principal:**

**Feuille 02/10:**

Le propriétaire fournira un conteneur métallique, de dimensions approximatives de 3m X 2.5m, équipé d'un système de ventilation et de chauffage.

L'entrepreneur doit installer et fixer le conteneur avec 6 ancrages sur la dalle existante à l'endroit indiqué sur le plan.

Dans le conteneur, il doit installer les deux redresseurs de courant et tous les équipements électriques AC et DC nécessaires, de même que les RMU demandés.

L'installation doit être approuvée par une personne certifiée dans la province Québec pour effectuer ces travaux.

---

**QUESTIONS et RÉPONSES**

**1. Question d'un soumissionnaire:**

Référence : Plan – PPB16-3768-P01-01 page 08/10, coupe 32 p. 8

Il y a des notes inscrites au plan qui indique une « limite de démolition » et « clôture à poser », ces activités font-elles partie du mandat ?



**Réponse 01 du MPO:**

Aucune activité de construction ne fait partie de ce projet.

**Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.**

Salutations,

**Lynda Coulombe**

Agent principal des contrats

Téléphone: (613) 993-2839

Courriel: [Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca)