



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Roof Refection -- CSA	
Solicitation No. - N° de l'invitation 9F030-150952/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client 9F030-15-0952	Date 2016-06-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-250-13857	
File No. - N° de dossier MTC-6-39024 (250)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-06-23	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cyr, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc250
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3389 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

THIS INVITATION TO TENDER IS, HEREBY, MODIFIED AS FOLLOW

Answers to questions:

Q: Analyzing the drawings on 2015-178 "Canadian Space Agency - Installation of safety anchors on the roof - 2016", it seems some information is missing for "Installation type 5 (T5)" on page 3 of 4, to define properties of the base plate:

- a) dimensions and thickness
- b) material properties
- c) assembly on tube
- d) why there are Hilti anchors inside the tube and why there are precise dimensions

A: Elevation view gives the dimensions of the base plate, so 406 x 406mm.

The 15mm thick, 300W steel plate has to be continuously welded on the tube, and hot dipped galvanized after all parts all put together.

Anchors inside the tube are necessary to test and look after the system. The dimensions give information on the minimum requirements for base area.

Q: Would you be able to tell me what the total quantity of required guardrail is for this project? I cannot seem to find the information anywhere on the drawings

A: See drawing 2 on page A250.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED