



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Approvisionnement et installation W		
Solicitation No. - N° de l'invitation 6D063-152385/A		Date 2016-06-22
Client Reference No. - N° de référence du client PHAC 6D063-152385		Amendment No. - N° modif. 002
File No. - N° de dossier PWU-5-38371 (909)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-909-10774		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2016-05-31
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-06-29		Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mayhew (RPC), Sylvia		Buyer Id - Id de l'acheteur pww909
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3645 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA VARIOUS LOCATIONS, WINNIPEG, MB SEE HEREIN		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

La présente modification à la demande de soumissions vise à apporter les précisions suivantes :

1) Devrons-nous aussi remplacer les dormants de fenêtre?

R : Non

2) Y a-t-il beaucoup de problèmes d'étanchéité?

R : Oui. Des inspections par caméra thermique ont révélé un nombre appréciable de problèmes d'étanchéité.

3) La plupart des fenêtres à réparer sont-elles aux étages?

R : Oui. La plupart se trouvent à des étages plus élevés que le rez-de-chaussée.

4) Pouvez-vous nous dire lesquelles des fenêtres seraient les plus difficiles à atteindre ou à remplacer?

R : Celles du haut de la bibliothèque et celles donnant sur la cour seront les plus difficiles à atteindre.

5) Faudra-t-il remplacer les murs-tympan?

R : Uniquement s'il le faut.

6) L'entrepreneur sera-t-il responsable des dommages au terrain entraîné par les échafaudages ou les dispositifs de levage utilisés pendant les travaux?

R : Oui. Consultez les Conditions générales GC4, Mesures de protection, clause R2840D (2008-05-12) de la DOC.

FIN DE LA MODIFICATION