



Centre des approvisionnements- bureau d'Ottawa  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W079  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

**FP802-160059**

**Le 24 juin 2016**

**Sujet: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-160059**

**Titre: Amélioration électriques**

**Lieu des travaux: Southern Harbour (Best's Cove), TNL**

**Addenda: No. 01**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publiés sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.01 est publiées ici-bas.

**Pêches et Océans Canada**

**Date de clôture : Mardi le 5 juillet 2016**

**Heure de fermeture des soumissions : 14 h (HAE)**

**Numéro de l'appel d'offres : FP802-160059**

---

## **QUESTIONS et RÉPONSES**

**1. Question d'un soumissionnaire:**

Le dessin mentionne une ou plusieurs boîtes de dérivation.

**Réponse 01 du MPO:**

Le dessin E1 mentionne deux boîtes de dérivation .

**2. Question d'un soumissionnaire:**

Pouvez-vous fournir plus de détails et des renseignements supplémentaires en ce qui concerne la taille, le type de matériel, etc., et l'emplacement de boîtes de dérivation proposées pour ce projet?



**Réponse 02 du MPO:**

Les détails relatifs aux boîtes de dérivation sont fournis au dessin A1( Bouche d'égout (Puits de tirage électrique)). L'emplacement des bouches d'égout doivent être à l'intérieur des limites de la propriété. L'entrepreneur doit faire appel aux services d'un expert en vue de confirmer et de consigner les limites avant d'installer les bouches d'égout. Le propriétaire doit fournir un levé officiel.

**Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.**

Salutations,

**Lynda Coulombe**

Agent principal des contrats

Téléphone: (613) 993-2839

Courriel: [Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Lynda.Coulombe@dfo-mpo.gc.ca)