


Rue Normand



Rue McGill

Rue McGill

NOTE(S) GÉNÉRALES: /GENERAL NOTE(S):
 À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTS LES ÉQUIPEMENTS SUR CE PLAN SONT NOUVEAUX.
 EXCEPT OTHERWISE NOTICED, ALL THE EQUIPMENTS SHOWN ON THIS DRAWING ARE NEW.

POUR LES LUMIÈRES COMPRENANT UN CIRCUIT D'ALIMENTATION NORMAL ET UN CIRCUIT D'ALIMENTATION D'URGENCE, S'ASSURER DE RÉALISER L'INSTALLATION DE FAÇON À CE QUE LES CONDUCTEURS DU CIRCUIT NORMAL ET CEUX D'URGENCE NE SOIENT PAS ACHÉMINÉS ENSEMBLE À TRAVERS UN MEME LUMINAIRE ET/OU CONDUIT, TEL QUE REQUIS PAR LE CODE ÉLECTRIQUE.
 FOR THE LIGHTING FIXTURES INCLUDING A NORMAL FEED CIRCUIT AND A EMERGENCY FEED CIRCUIT, MAKE SURE THE NORMAL FEED CIRCUIT AND THE EMERGENCY FEED CIRCUIT ARE NOT ROTTED TOGETHER IN THE SAME LIGHTING FIXTURE AND/OR CONDUIT AS REQUESTED BY THE ELECTRICAL CODE.

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S): / SPECIFIC NOTE(S):
 ① APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EN CONTINU MODIFIÉ EN 2 SECTIONS DE 4 PIEDS./
 CONTINUAL LIGHTING FIXTURE MODIFIED IN 2 SECTIONS OF 4 FEET.
 ② APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EN CONTINU MODIFIÉ EN 4 SECTIONS DE 4 PIEDS./
 CONTINUAL LIGHTING FIXTURE MODIFIED OF 4 SECTIONS OF 4 FEET.

PANNEAU À RELAIS EXISTANT MODIFIÉ
 MODÈLE PDM DOUGLAS / RELAIS WR-6321

No. CIRCUITS	PANNEAU No. 1-06-C3N1		COMMUTATEURS			
	RELAIS	QUANT.	IDENT.	No. LOCAL		
1-06-L3N1	1	1	2 k	671	*EM	
	2	3	n	667,669,650-1,650	*EM	
	3	1		645		
	5	4	2	m	657	*EM
		5	2	i	601	
	7	6	1		670	
		7	2	j	601	
	9	8	1		621	
		9	2	a	630-1,630-2	
		10	1	d	630-4	
		11	2	e	630-1,630-2,630-4	
	3	12	2	f	636	
		13	1	g	633	
		14	1	h	632	
		15	1	t	631	
		16	1	u	638, 638a	
		5	17	1	p	650
18			1	q	670	*EM
11		19	2	r	658	
		20	1	s	662	
2		21	1		640	
	22	2	b	630, 630-3, 630-5		
9	23	1	x	602		
	24	1	y	622		
	25	1		662		
	26	1		646		
	27	1	v	640		
	28	1	w	639		
	29			EXISTANT		
	30			EXISTANT		
	31			EXISTANT		
	32			EXISTANT		

INCLUS :
 CARTE MAÎTRESSE : MC-6210N
 CARTE D'ENTRÉES : MC-6308
 CARTE DE SORTIES : MC-6416 (2x)

NOUVEAU PANNEAU À RELAIS
 MODÈLE PDM DOUGLAS

No. CIRCUITS	PANNEAU No. 1-06-C3N2		COMMUTATEURS		
	RELAIS	IDENT.	No. LOCAL		
1-06-L3N1	1	aa	661		
	2	bb	662		
	3	cc	663		
	4	dd	664		
	5	ee	665		
	6	ff	666		
	7	gg	656		
	8	hh	655		
	9	ii	654		
	10	jj	653		
	11	kk	668		
	12	oo	652		
	13	tt	651		
	14	ss	651		
	15		ESPACE		
	16		ESPACE		




CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.
 THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.

9825, rue Veriville
 Montréal (Québec) H3L 3E1
 (514) 383-3747
 (514) 383-8760, téléc.
 www.bps.ca



mécanique | électricité | immobilité | télécommunications



Plan clé / Key plan
 Sceau(x) / Seal(s)

ÉMIS POUR SOUMISSIONS / ISSUED FOR TENDER
 2016-05-20

révisions / revisions
 A no. du détail / detail no.
 B no. de la feuille-où détail exigé / sheet no. - where detail required
 C no. de la feuille-où détaillé / sheet no. - where detailed

Projet / Project
 BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA / OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
 105 MCGILL, MONTRÉAL
 RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX / REARRANGEMENT OF OFFICES
 6e ÉTAGE NORD-OUEST / OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

Dessin / Drawing
 ÉLECTRICITÉ / ELECTRICAL
 ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE / LIGHTING AND FIRE ALARM
 6e ÉTAGE / 6TH FLOOR
 RÉAMÉNAGEMENT / REARRANGEMENT
 LIGHTING AND FIRE ALARM 6TH FLOOR NEW LAYOUT

Conçu par / Designed by
 W.FÉLIX / L.SI-PIERRE
 2016-02-03 / Date

Dessiné par / Drawn by
 W.FÉLIX
 2016-02-03 / Date

Approuvé par / Approved by
 L. SI-PIERRE
 2016-02-03 / Date

Soumission / Submission
 Gestionnaire de projet / Project Manager
 ALI ELHAGE
 PWGSC / Project Manager

Tender / No de projet / Project number
 R.076062.001 / 12-186-105

TPSGC / PWGSC / Client / Client
 R_076062_001-E06-EE-LUP-PLN-INT-N6.DWG / File name / No de classement / Client

No de plan ou dessin / File name / No feuille / Sheet no
 R_076062_001-E07-NOU-EE-LUP-PLN-INT-N6 / File name / No feuille / Sheet no