


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.
 THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.

9825, rue Veriville
 Montréal (Québec) H3L 3E1
 (514) 383-3747
 (514) 383-8760, téléc.
 www.bps.ca


 bouthillette parizeau

mécanique | électricité | immotique | télécommunications




Plan clé Key plan
 Sceau(x) Seal(s)

(L2H3)

LOCAL: / LOCATION:		NIVEAU: / LEVEL:		1		06		L2H3		STATUS / STATUS		URGENCE/EMERGENCY NOUVEAU/NEW		BARRES OMNIBUS: / BUS BARS:		100A	
REVISIONS	NOTES	DESCRIPTION LOCALISATION / LOCATION DESCRIPTION	FORCE MOTRICE / MOTORS	CHAUFFAGE / HEATING	ECLAIRAGE / LIGHTING	PRISES OU DIVERS / RECEPTACLES OR MISC.	VOLTAGES: 120/208V-3ø-4F		DISJONCTEUR / BREAKERS	PRISES OU DIVERS / RECEPTACLES OR MISC.	ECLAIRAGE / LIGHTING	CHAUFFAGE / HEATING	FORCE MOTRICE / MOTORS	DESCRIPTION LOCALISATION / LOCATION DESCRIPTION	REVISIONS	NOTES	
							DISJONCTEUR / BREAKERS	CIRCUIT(S) / CIRCUIT(S)									
							A	B	C								
		PRISE LOCAL 650-1				1000	20	1		2	30	2000					PRISE LOCAL 650-1
		PRISE LOCAL 650-1				1000	20	3		4	15	200					PRISE LOCAL 650-1
		PRISE LOCAL 650-1				2500	30	5		6	15	500					CONTROLEUR DE PORTES
		PRISE LOCAL 650-1				360	15	7		8	15						
		PRISE LOCAL 650-1				240	15	9		10	15						
							15	11		12	15						
							15	13		14	15						
							15	15		16	15						
							15	17		18	15						
							15	19		20	15						
							15	21		22	15						
							15	23		24	15						
TOTAL				PHASE A		PHASE B		PHASE C		TOTAL				TOTAL			
WATTS		0		0		0		1500		1000 W		700 W		1000 W		1200	
AMPÈRES/AMPS		0.0		0.0		0.0		4.2		2.8 A		1.9 A		2.8 A		3.3	
NOTES/NOTES		NOTES (SUITE)/NOTES (SEQUEL)		RÉVISIONS/REVISIONS		RÉVISIONS (SUITE)/RÉVISIONS (SEQUEL)											
1		DOUBLE BARRE DE NEUTRE															
CHARGE TOTALE RACCORDÉE/TOTAL BRIDGE-CONNECTED CHARGE:		2.70 kW		POUVOIR DE COUPURE DES DISJONCTEURS/BREAKERS POWER CUT-SET:		10 KA											

MISE À LA TERRE ISOLÉE/ISOLATED GROUNDING
 OUI/YES NON/NO


 ÉMIS POUR SOUMISSIONS/ISSUED FOR TENDER 2016-05-20



BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA
 OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
 105 MCGILL, MONTRÉAL
 RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX
 6e ÉTAGE NORD-OUEST
 OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

ÉLECTRICITÉ
 ELECTRICAL
 PANNEAUX ÉLECTRIQUES
 RÉAMÉNAGEMENT 2 DE 2
 ELECTRICAL PANELS
 NEW LAYOUT 2 OF 2

Conçu par W.FÉLIX / L.S-PIERRE
 2016-02-03

Dessiné par W.FÉLIX
 2016-02-03

Approuvé par L. St-PIERRE
 2016-02-03

Soumission Gestionnaire de projet TPSCG ALI ELHAGE
 PWGSC Project Manager

No de projet R.076062.001
 No de projet 12-186-105

Nom du fichier R_076062_001-E02-0T-LIS.DWG
 File no

No de plan ou dessin R_076062_001-E04-NOU-LIS
 No feuille E04/12