

NOTE(S) GÉNÉRALES: /GENERAL NOTE(S):

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES ÉQUIPEMENTS SUR CE PLAN SONT À ENLEVER./

EXCEPT OTHERWISE NOTICED, ALL THE EQUIPMENTS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO REMOVE.

LES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES DONT LES LUMINAIRES DEVANT ÊTRE RÉUTILISÉS DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉS, ENTREPOSÉS ET RÉINSTALLÉS DE FAÇON À NE PAS LES ENDOMMAGER. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU MATÉRIEL./

THE ELECTRICAL COMPONENTS SUCH AS LIGHTING FIXTURES BEING REUSED MUST BE DISMANTELED, STOCKED AND REINSTALLED IN ORDER TO NOT BE DAMAGED. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE OF ANY DAMAGE DONE TO THE MATERIAL.

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S): / SPECIFIC NOTE(S):

- ① APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EN CONTINU DE 3 SECTIONS DE 4 PIEDS À MODIFIER POUR 2 SECTIONS DE 4 PIEDS. REMETTRE LA SECTION DE 4 PIEDS QUI N'EST PLUS UTILISÉE AU PROPRIÉTAIRE. OBTENIR UNE NOUVELLE CERTIFICATION CSA OU L'ÉQUIVALENT

CONTINUAL LIGHTING FIXTURE OF 3 SECTIONS OF 4 FEET TO MODIFY WITH 2 SECTIONS OF 4 FEET. RETURN TO THE OWNER THE 4 FEET SECTION THAT IS NO LONGER USED. GET A NEW CSA CERTIFICATION OR EQUIVALENT.

- ② APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE 3 SECTIONS DE 4 PIEDS À MODIFIER POUR 4 SECTIONS DE 4 PIEDS. UTILISER UNE SECTION DE 4 PIEDS RETIRÉE À LA NOTE ①. OBTENIR UNE NOUVELLE CERTIFICATION CSA OU ÉQUIVALENT.

CONTINUAL LIGHTING FIXTURE OF 3 SECTIONS OF 4 FEET TO MODIFY WITH 4 SECTIONS OF 4 FEET. USE THE 4 FEET SECTION THAT HAS BEEN REMOVED AT NOTE ①. GET A NEW CSA CERTIFICATION OR EQUIVALENT.

PANNEAU À RELAIS EXISTANT À MODIFIER
MODÈLE PDM DOUGLAS / RELAIS WR-6321

No. CIRCUITS	PANNEAU No. 1-06-C3N1		COMMUTATEURS		
	RELAIS	QUANT.	IDENT.	No. LOCAL	
1-06-L3N1	1	1	k	655	*AM
	3	2	n	652, 658	*AM
		3		645	
1-06-L3N1	5	4	m	650	*AM
		2	i	601	
		6		670	
1-06-L3N1	7	2	j	601	
		8		621	
1-06-L3N1	9	2	a	630-1,630-2	
		1	d	630-4	
		2	e	630-1,630-2,630-4	
		12	f	636	
		13	g	633	
		14	h	632	
		15	t	631	
		16	u	638, 638a	
1-06-L3N1	3	1	p	650	
		18	q	656	*AM
1-06-L3N1	5	2	r	660	*AM
		20	s	662	
		21		640	
1-06-L3N1	11	2	b	630, 630-3, 630-5	
	2	1	x	602	
		24	y	622	
	1	1		662	
1-06-L3N1	3	1		646	
	9	1	v	640	
		27	w	639	
		28		EXISTANT	
		29		EXISTANT	
		30		EXISTANT	
		31		EXISTANT	
		32		EXISTANT	


INCLUS :
CARTE MAÎTRESSE : MC-6210N
CARTE D'ENTRÉES : MC-6308
CARTE DE SORTIES : MC-6416 (2x)

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS
À DES FINS DE CONSTRUCTION.
THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED
FOR CONSTRUCTION PURPOSE.

9825, rue Verville
Montréal (Québec) H3L 3E1
(514) 383-3747
(514) 383-8760, téléc.
www.bpa.ca



mécanique | électricité | immobilier | télécommunications

Plan clé
Sceau(x)Key plan
Seal(s)

ÉMIS POUR SOUMISSIONS/
ISSUED FOR TENDER

révisions
revisions

date

A no. du détail
detail no.
B no. de la feuille-où détail
exigé
sheet no. - where detail
required
C no. de la feuille-où détaillé
sheet no. - where detailed

Projet
Project

BUREAU DU SURINTENDANT DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA
105 MCGILL, MONTRÉAL
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX
6e ÉTAGE NORD-OUEST
OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST

Dessin
Drawing

ÉLECTRICITÉ
ELECTRIC

ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE
6e ÉTAGE
DÉMANTÈLEMENT
LIGHTING AND FIRE ALARM
6TH FLOOR
DEMOLITION

Conçu par
W. FÉLIX / L. ST-PIERRE

Designed by
2016-02-03
Date

Dessiné par
W. FÉLIX

Drawn by
2016-02-03
Date

Approuvé par
L. ST-PIERRE

Approved by
2016-02-03
Date

Soumission
Tender

Gestionnaire de projet TPSC
ALI ELHAGE
PWGSC Project Manager

No de projet
R.076062.001

Project number
12-186-105

Nom du fichier
R.076062_001-E06-EE-LUP-PLN-INT-N6.DWG

File name
R.076062_001-E06-EE-LUP-PLN-INT-N6.DWG

No de plan ou dessin
R.076062_001-E06-DEM-EE-LUP-PLN-INT-N6

File name
No feuille
Sheet no