

Rue Normand

Rue McGill

Rue Marguerite D'Youville

NOTE(S) GÉNÉRALES: /GENERAL NOTE(S):
LES CONDUITS ÉLECTRIQUES INSTALLÉS À L'EXTÉRIEUR DOIVENT ÊTRE EN ALUMINIUM, SAUF POUR LA DERNIÈRE PORTION POUR LE RACCORDEMENT DES APPAREILS EN CONDUITS FLEXIBLES ET ÉTANCHES.
THE ELECTRICAL CONDUITS INSTALLED OUTSIDE SHALL BE IN ALUMINIUM, EXCEPT FOR THE LAST PORTION FOR THE CONNECTION OF THE EQUIPMENTS IN FLEXIBLE AND WATER-RESISTANT CONDUITS.


POSITION DU NOUVEAU
CONDENSEUR SUR TOIT DE L'APPENTIS/
POSITION OF NEW CONDENSING UNIT
LOCATED ON THE PENTHOUSE ROOF

EB JUSQU'À L'ÉVAPORATEUR DU 6^e ÉTAGE
ET EH JUSQU'AU CONDENSEUR AU TOIT/
DN TO THE EVAPORATOR ON THE 6th FLOOR AND
UP THE THE CONDENSING UNIT
LOCATED ON THE PENTHOUSE ROOF

2#10+1#12V-C.21mmØ
JUSQU'AU NOUVEAU
CONDENSEUR SUR
LE TOIT DE L'APPENTIS/
2#10+1#12G-C.21mmØ
TO THE NEW CONDENSING UNIT
LOCATED ON THE PENTHOUSE ROOF

FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS
ADÉQUATS POUR L'INSTALLATION AU TOIT.
TEL QUE LA SÉRIE SUPERSTRUT DE
THOMAS & BETTS.
PROVIDE AND INSTALL ALL SUPPORTS FOR
THE INSTALLATION ON THE ROOF.
SUCH AS SUPERSTRUT SERIE FROM
THOMAS & BETTS

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S): / SPECIFIC NOTE(S):
① FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN NOUVEAU DISJONCTEUR 40A-2P, 10 KA AUX CIRCUITS LIBRES 15-17 DU PANNEAU 1A-L2H2 (FEDERAL PIONEER NBLP-24-4L) POUR L'ALIMENTATION DU NOUVEAU CONDENSEUR AU TOIT.
PROVIDE, INSTALL AND CONNECT A NEW 40A-2P, 10 KA BREAKER ON THE SPARED CIRCUITS 15-17 OF THE PANEL 1A-L2H2 (FEDERAL PIONEER NBLP-24-4L) TO FEED THE NEW CONDENSING UNIT ON THE ROOF.



① DÉTAIL DE LA SALLE ÉLECTRIQUE /
ELECTRICAL ROOM DETAIL

0 5.0 1: 100

	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	Public Works and Government Services Canada Real Property branch Quebec region
Canada		
CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION. THESE DOCUMENTS SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSE.		
9825, rue Verville Montréal (Québec) H3L 3E1 (514) 383-3747 (514) 383-8760, téléc. www.bpa.ca		
mécanique électricité immotique télécommunications		
Plan clé Sceau(x)		
Key plan Seal(s)		
ÉMIS POUR SOUMISSIONS/ ISSUED FOR TENDER		
2016-05-20		
date		
A no. du détail detail no. B no. de la feuille—où détail exigé sheet no. — where detail required C no. de la feuille—où détaillé sheet no. — where detailed		
Projet BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DU CANADA OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS CANADA 105 MCGILL, MONTRÉAL RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX 6 ^e ÉTAGE NORD-OUEST OFFICES REFIT 6TH FLOOR NORTHWEST		
Dessin ÉLECTRICITÉ ELECTRICAL SERVICES APPENTIS RÉAMÉNAGEMENT SERVICES PENTHOUSE NEW LAYOUT		
Conçu par W.FÉLIX / L.ST-PIERRE 2016-02-03 Date		
Dessiné par N.BIBEAU 2016-02-03 Date		
Approuvé par L. ST-PIERRE 2016-02-03 Date		
Soumission Gestionnaire de projet TPSGC ALI ELHAGE PWGSC Project Manager		
Tender Project number R.076062.001 12-186-105		
TPSGC PWGSC Client Client		
Nom du fichier R_076062_001-E11-EQ-SEV-PLN-INT-AP.DWG File name File no		
No de plan ou dessin R_076062_001-E11-NOU-EQ-SEV-PLN-INT-AP No feuille Sheet no		
E11/12		