

NOTE(S) GÉNÉRALES: / *GENERAL NOTE(S):*

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTS LES ÉQUIPEMENTS SUR CE PLAN SONT NOUVEAUX./

*EXCEPT OTHERWISE NOTICED, ALL THE EQUIPMENTS SHOWN ON THIS DRAWING ARE NEW.*

POUR LA POSITION EXACTE DES PRISES, UTILISER LE PLANS DE L'ARCHITECTE./

*USE THE ARCHITECT DRAWINGS FOR THE SPECIFIC POSITION OF THE OUTLETS.*

Fournir, installer et deux disjoncteurs 15A-1P-347V dans le panneau 1-06-L3N1 de marque Westinghouse modèle PL-3 pour le raccordement des nouveaux serpentins électriques. /

*PROVIDE, INSTALL AND CONNECT TWO BREAKERS 15A-1P-347V IN THE ELECTRIC PANEL 1-06-L3N1 FROM WESTINGHOUSE MODEL PL3 TO CONNECT THE NEW ELECTRICAL HEATERS.*

NOTE(S) SPÉCIFIQUE(S): / *SPECIFIC NOTE(S):*

① MOULURE MÉTALLIQUE AVEC SÉPARATION CENTRALE (POUVOIR/BASSE TENSION) TEL QUE SÉRIE 4000 DE WIREMOLD OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ./

*METAL LARGE RACEWAY WITH TWO SECTIONS (POWER/LOW-VOLTAGE) 4000 SERIES BY WIREMOLD OR APPROVED EQUIVALENT.*

② CANIVEAU MÉTALLIQUE DE 150mm X 150mm X 1830mm AU-DESSUS DES CABINETS DE TÉLÉCOM TEL QUE MODÈLE 6672 HSNK DE LA SÉRIE B-LINE DE COOPER OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ./

*METAL RACEWAY OF 150mm X 150mm X 1830mm OVER THE TELECOM CABINETS MODEL 6672 HSNK SERIES B-LINE FROM COOPER OR APPROVED EQUIVALENT.*

③ MONUMENT DE PLANCHER EN SURFACE AVEC 4 PRISES ÉLECTRIQUES ET 6 OUVERTURES POUR DATA/AV TEL QUE MODÈLE PM-RECM-QD-4444 ET CONDUIT DE RACCORDEMENT TEL QUE MODÈLE PM-MDC-288 DE CONNECTRAC./

*SURFACE MOUNTED RECEPTACLE WITH 4 ELECTRICAL OUTLETS AND 6 OPENINGS FOR DATA/AV AS MODEL PM-RECM-QD-4444 CONNECTION CONDUIT AS MODEL PM-MDC-288 FROM CONNECTRAC.*

④ NOUVEAUX CONTRÔLEURS D'ACCÈS POUR LES PORTES. LA SECTION 26 EST RESPONSABLE DES TRAVAUX CONCERNANT LE CONTRÔLE DE PORTES. CONTACTER GRANT FOSTER DE LA COMPAGNIE TYCO ([grfoster@tyco.ca](mailto:grfoster@tyco.ca)) (613)-219-6782) POUR CES TRAVAUX.

*NEW SECURITY CONTROLLER FOR THE DOORS. THE 26 DIVISION ARE RESPONSABLE FOR THE SECURITY DOORS. CONTACT GRANT FOSTER FROM TYCO COMPAGNY ([grfoster@tyco.ca](mailto:grfoster@tyco.ca)) (613)-219-6782) FOR THIS CONSTRUCTION*

⑤ POUR L'INSTALLATION DU SECTIONNEUR, COORDONNER LA COUPURE DE COURANT AVEC LE RESPONSABLE DE LA BÂTISSE./

*BEFORE INSTALLING THE SAFETY SWITCH, COORDINATE THE POWER CUT WITH THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE BUILDING.*

⑥ CÂBLE CAVALIER D'INTERCONNECTION ENTRE LES DEUX MONUMENTS DE PLANCHER TEL QUE MODÈLE PM-JUMP-096 DE CONNECTRAC./

*INTERCONNECTION JUMPING CABLE BETWEEN THE TWO SURFACE MOUNTED RECEPTACLE AS MODEL PM-JUMP-096 FROM CONNECTRAC.*





TABLEAU DES SERPENTINS ÉLECTRIQUES ELECTRICAL HEATERS CHART		
IDENT.	PUISANCE (kW)/ 347/160	CIRCUIT
VAV-1.6	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-1.7	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.2	0,50	17,1-06-L3N1
VAV-2.3	0,75	EXISTANT/EXISTING
VAV-2.4	0,75	17,1-06-L3N1
VAV-2.5	0,30	EXISTANT/EXISTING
VAV-2.20	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.22	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.23	0,30	17,1-06-L3N1
VAV-2.24	0,30	17,1-06-L3N1
VAV-2.26	0,50	15,1-06-L3N1
VAV-2.27	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.28	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.29	0,30	15,1-06-L3N1
VAV-2.30	0,30	17,1-06-L3N1
VAV-2.31	0,30	17,1-06-L3N1
VAV-2.32	0,30	17,1-06-L3N1