



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
The Cambridge Building
3 Queen Street/ 3, rue Queen
PO Box 5000/CP 5000
Charlottetown, PEI C1A 4A2
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Commercial Acquisitions (PEI)
The Cambridge Building
3 Queen Street/3 rue, Queen
Charlottetown, PEI C1A 4A2

Title - Sujet Const JAG South Deck/Roof Replace	
Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-170612/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client ED001-170612	Date 2016-07-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWC-023-3906	
File No. - N° de dossier PEI-6-39035 (023)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-14	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ellis-Herring, Alison	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc023
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-3908 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
ED001-170612/A

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwc023

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.082841.001

File No. - N° du dossier
PEI-6-39035

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification à l'invitation numéro un (1) est soumise pour inclure l'addenda numéro 1 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 1.

1. **SPECIFICATIONS**

1. Reference Section 07 52 00 - Modified Bituminous Membrane Roofing
 - .1 Reference Paragraph 2.7.4: Delete the wording "2440mm x 2440mm" and replace with "1200mm x 1200mm".

2. **DRAWINGS**

1. Reference Drawing A1 - New & Demo Roof Deck Plans
 - .1 Reference Detail 2/A1/A1:
At the location of the call-out reference bubble 5/A1/A1 there are 2 dashed lines. The south dashed line going through the bubble represents the roof overhang and as such won't show up in detail 5/A1/A1. The north dashed line represents a change of finish in the interior of the building Relief Area and has no bearing on the roof replacement. There is a solid line just south of the above noted south dashed line and a solid line at the west side of the south dashed line. Both solid lines are to be removed from the drawing as surplus lines.

3. **QUESTIONS ET ANSWERS**

Q1. In drawing A1 detail 2/A1/A1, in the relief area, there is a broken line going across that area that detail 5 doesn't cover, is it a concrete expansion joint? Is there roofing materials to be removed and replaced in that location as well?

A1. Refer to Item 2 of this addendum no. 1.

Q2. Also in section 07 52 00 page 6, paragraph 2.7.4, it states the sumps to be 2440mmx2440mm. However on drawing A1, detail 3/A1/A1 it shows a 1200mmx1200mm sump, what size should we be using?

A2. Refer to Item 1 of this addendum no. 1.