



Parks Canada
Parcs Canada



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
3, passage du Chien-d'Or
Québec, QC, G1R 3Z8

ADDENDA #3 &
QUESTIONS/
RÉPONSES À:

APPEL D'OFFRES
INVITATION TO TENDER

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
3, passage du Chien-d'Or
Québec, QC
G1R 3Z8

Title-Sujet RÉFECTION DE LA ROUTE PROMENADE, REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET ÉCLAIRAGE ROUTIER ET DES AIRES D'ENTRÉE		Date 8 juillet 2016
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P300-16-5199		Client Ref. No. – No. de réf du client.
GETS Reference No. – No de reference de SEAG		
Solicitation Closes L'invitation prend fin – at – à 14h on – le 13-07-2016		Time Zone Fuseau horaire - Heure avancée de l'est (HAE)
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Sylvie Lagacé sylvie.lagace@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone 418-455-4817		Fax No. – No de FAX: 418 648-5392
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Voir aux présentes		
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur Telephone No. - No de telephone: _____ Facsimile No. - N° de télécopieur: _____ Email - Courriel : _____		
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur _____ Name / Nom Title / Titre _____ Signature Date		



ADDENDA # 3

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST DE :

- FOURNIR DES PRÉCISIONS À LA SECTION ÉLECTRIQUE, AJUSTEMENT DU PRIX DE LA BITUME ET AU TRANSPORT EN VRAC CONFORME AU MTQ APPLICABLE.
- RÉPONDRE À DES QUESTIONS POSÉES PAR DES SOUMISSIONNAIRES. VEUILLEZ EN TENIR COMPTE DANS L'ÉVALUATION DE VOTRE SOUMISSION.

TOUTES LES SECTIONS DU DEVIS SONT COMPLÉMENTAIRES ET DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.

RÉFÉRENCE PIÈCE JOINTE :

- 158170009_ADDENDA 3-PARCNATIONALLAMAURICIE

QUESTIONS/ RÉPONSES

Q1. Il n'y a aucun ajustement de bitume juste mention selon l'indexation de l'Ontario mais sur leur site ils ne font référence qu'au bitume de PG 58-28 alors qu'il est exigé PG 58-34. Ce point est primordial pour établir un prix et nous pouvons attendre à mardi prochain pour le déterminer.

R1. Réponse : Des précisions sont apportées à l'addenda 3, voir document ci-joint, " 158170009_ADDENDA 3-PARCNATIONALLAMAURICIE "

Q2. Pour l'indexation de bitume, le CS-03 réfère au clause de bitume de MTO. Pour le mois de juin le bitume au MTO est à ± 559 \$/tm et bitume Québec est à 513\$/tm. Lors de l'exécution, qu'elle bitume on va utiliser pour mettre dans la formule??? On n'aura pas le choix que de prendre celui de bitume Québec, car c'est à ce taux que nous le paierons.

R2. Des précisions sont apportées à l'addenda 3, voir document ci-joint, " 158170009_ADDENDA 3-PARCNATIONALLAMAURICIE "

Q3. Est-ce que les entrepreneurs doivent tenir en compte de la clause des camionneurs artisans pour le transport de la MTQ (50% du transport orchestré par les artisans)?

R3. Des précisions sont apportées à l'addenda 3, voir document ci-joint, " 158170009_ADDENDA 3-PARCNATIONALLAMAURICIE "

Q4. Svp, est-il possible de clarifier s'il y a une clause de transporteur en vrac d'Applicable car on ne retrouve rien dans le devis ?

R4. Des précisions sont apportées à l'addenda 3, voir document ci-joint, " 158170009_ADDENDA 3-PARCNATIONALLAMAURICIE "

Q5. Les items suivants font partis du devis civil... mais sont demeurés dans la section électricité.... 3.1.6/ 3.3.5/ 3.5.5 Excavation et remblayage (2 classe) ...Selon les devis et addendas c'est l'entrepreneur en civil 3.6.1 Base de béton sur le roc... Le sous-traitant en électricité va seulement fournir les massifs 3.6.2 Excavation et remblayage de tranchée dans le roc 1ere classe ... Selon les devis et addendas c'est l'entrepreneur en civil

R.5 Des précisions sont apportées dans l'addenda 3. Les prix du bordereau de soumission pour les articles mentionnés à la question doivent inclure tous les éléments décrits à l'article 1.3 Description des articles au bordereau de soumission de la section 02 29 00, ainsi que tous les éléments nécessaires à la réalisation complète des travaux.

FIN DE LA SECTION

LA DATE D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS DEMEURE INCHANGÉE.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.