



# TENDER AMENDMENT

**RETURN BIDS TO:**

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3  
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

**Issuing Office:**

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3

# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À :**

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,  
Calgary, AB T2P 3M3  
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300  
Calgary (AB) T2P 3M3

<b>Title:</b> Réfection du parc de stationnement de l'aire de fréquentation diurne du Canyon-Johnston, Parc national Banff		
<b>Solicitation No.: / N° de l'invitation :</b> 5P420-16-5086/A	<b>Amendment No.: / N° de modification de l'invitation :</b> 003	<b>Date:</b> July 12, 2016  <b>Date :</b> 12 juillet 2016
<b>GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :</b> PW-16-00735184		
<b>Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :</b>		
<b>At:</b> 02:00 PM	<b>On:</b> July 14, 2016	<b>Time Zone:</b> Mountain Daylight Time (MDT)
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 14 juillet 2016	<b>Fuseau horaire :</b> Heure avancée des Rocheuses (HAR)
<b>Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à :</b> Nicole Levesque-Welch		
<b>Telephone No.: / N° de téléphone :</b> (403) 292-4691	<b>Fax No.: / N° de télécopieur :</b> (403) 292-4475	<b>Email Address: / Courriel :</b> <a href="mailto:nicole.levesque-welch@pc.gc.ca">nicole.levesque-welch@pc.gc.ca</a>
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)</b>		
<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Address - Adresse</b>		
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Title - Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>



## MODIFICATION 003

La présente modification vise à répondre aux questions soumissionnées en réponse de l'appel d'offres 5P420-16-5086/A:

### QUESTIONS ET RÉPONSES

Q13. Est-il possible d'utiliser de l'acier doux galvanisé plutôt que de l'acier inoxydable pour les connexions entre le béton et les structures en bois du kiosque et de la passerelle?

R13. La charpente d'acier de toutes les structures en bois doivent être en acier inoxydable 316.

Q14. Je lis ceci : 033000 – BÉTON COULÉ SUR PLACE; à la page 2 de 7 / 2.1.15 : on demande quelques enduits de jointoiement cristallins étanches. J'aimerais demander qu'on examine la possibilité d'utiliser notre produit **CEM-KOTE CW PLUS** ou **CEM-KOTE FLEX CR** (version plus résistante chimiquement) comme solution de rechange approuvée pour le reste du projet.

R14. Cette solution de rechange est acceptable.

*Tous les autres termes et conditions resteront inchangés*