



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Public Address System, DJM Bldg PEI	
Solicitation No. - N° de l'invitation 51019-164004/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 51019-164004	Date 2016-07-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-101-3894	
File No. - N° de dossier PWB-6-39016 (101)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-19	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lomax, Sandra	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb101
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4362 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 3 est soumise et comprend la modification numéro 3 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas

Modification numéro 3

Q1. Peut-on utiliser le passage vertical existant dans la salle des données combinées?

R1. Oui, on peut utiliser le conduit vertical dans la salle de données combinées pour accéder à chaque étage.

Q2. Peut-on utiliser l'espace existant sur les étagères de chaque salle de données pour ranger de l'équipement? S'il n'y a pas d'espace sur les étagères, est-il possible d'installer une étagère murale dans chaque salle de données?

R2. De nouvelles étagères doivent être installées pour soutenir les câbles du système de sonorisation et ces étagères doivent être installées de façon à ne pas gêner l'accès aux armoires de TI.

Q3. Y a-t-il une source d'alimentation dans chaque salle de données pour l'équipement installé? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il une solution de rechange sur chacun des tableaux de distribution électrique existants dans les salles de données? Ces tableaux de distribution électrique sont-ils actuellement secondés par une alimentation sans coupure?

R3. L'alimentation doit provenir ou installé dans les pièces électriques à chaque étage afin d'assurer un "verrouillé sur" circuit dédié pour le système.

Q4. Confirmation des zones requises pour les annonces dans l'édifice?

R4. Tous les haut-parleurs doivent pouvoir être commandés de façon indépendante.

Q5. Quelle interface est requise pour faire des annonces à distance?

R5. Ce système Tenor n'est pas conçu pour l'activation ou le contrôle à distance. Le logiciel utilisé doit simplement avoir cette capacité.

Q6. Le nombre de haut-parleurs figurant sur le document de DP ne correspond pas aux plans d'étage. Veuillez confirmer les quantités, y compris les haut-parleurs supplémentaires au 6^e étage et les haut-parleurs supplémentaires requis au 1^{er} étage dont il a été question lors de la visite du site.

R6. Garage – 7 haut-parleurs
1^{er} étage – 13 haut-parleurs à l'intérieur
2^e étage – 10 haut-parleurs
3^e étage – 15 haut-parleurs
4^e étage – 6 haut-parleurs
5^e étage – 5 haut-parleurs

Haut-parleurs supplémentaires requis qui ne figuraient pas sur la DP :

1. un haut-parleur supplémentaire dans la zone des communications au 1^{er} étage (zone de la programmation publique et des communications);
2. un haut-parleur à l'extérieur de l'entrée de la rue Kent;
3. un haut-parleur à l'extérieur de l'entrée publique de la rue Grafton;

Solicitation No. - N° de l'invitation
51019-164004/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb101

Client Ref. No. - N° de réf. du client
51019-164004

File No. - N° du dossier
PWB-6-39016

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

4. un haut-parleur à l'extérieur de l'entrée réservée aux employés dans la zone du jardin;
5. un haut-parleur au point d'entrée des véhicules sur la rue Grafton;
6. un haut-parleur au point d'entrée des véhicules sur la rue Kent;
7. deux haut-parleurs dans l'abri extérieur.

Total de huit haut-parleurs supplémentaires par rapport à la DP originale. Cela fait un nombre total de 64 haut-parleurs requis.

Q7. Est-il possible de définir les haut-parleurs indiqués pour l'atrium et les aires communes?

R7. Il y a seulement deux haut-parleurs pour l'atrium et les aires communes. Ils sont clairement définis sur les plans du 1^{er} étage. Ils sont dirigés vers les entrées des rues Grafton et Kent.

Q8. Peut-on avoir des plans pour l'abri extérieur du 6^e étage?

R8. Non, il n'y a pas de plan d'étage disponible pour ce niveau de l'installation