



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCE
RELATIVES À LA SÉCURITÉ/ THIS
DOCUMENTS CONTAINS SECURITY
REQUIREMENTS

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Fume Hood Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP076-170245/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20170245	Date 2016-07-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-340-71165	
File No. - N° de dossier fg340.EP076-170245	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-21	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brouillet, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur fg340
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4936 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA Neatby Building 960 Carling Ave. Ottawa, ON	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP076-170245/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20170245

Amd. No. - N° de la modif.

1

File No. - N° du dossier

fg340EP076-170245

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg340

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 1

AMENDMENT 1 IS ATTACH ADDENDUM 1

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.

NEATBY BUILDING, CENTRAL EXPERIMENTAL FARM
CARLING AVE., OTTAWA, ONTARIO
LABORATORY FUME HOODS REPLACEMENT & HVAC SYSTEMS UPGRADE

PROJECT NO. R.078014.001

PAGE 1 of 2
DATE: July 13, 2016

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

1. SECTION 23 38 16.13 - Fume Hoods for Laboratories

- .1 Item 2.4.4, replace the following:

"20 amp" with "15 amp".

- .2 Item 2.4.7.2, Add the following:

"Faucets are to be mixing faucets."