

ADDENDA PAGEAU MOREL N° 005

Mécanique

1 GÉNÉRAL

- 1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

2 PORTÉE

- 2.1 Clarification au devis.

3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE

- 3.1 Devis mécanique – Section 21 13 13 – Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau

- 3.1.1 L'article 2.12.5 a été modifié et doit se lire comme suit :

- .5 Couche de recouvrement d'au moins 1.0 m d'épaisseur jusqu'au niveau définitif du sol. ***La profondeur du service au bâtiment doit être à l'épreuve du gel et coordonnée avec les travaux du génie civil.***

- 3.2 Devis mécanique – Section 23 07 15 – Calorifuges pour tuyauteries

- 3.2.1 Les articles 2.2.4 et 2.2.4.1 ont été modifiés et doivent se lire comme suit :

- 2.2.4 Calorifuge portant le numéro de code ACIT C-2 : ***gaine rigide moulée*** de fibres minérales avec enveloppe pare-vapeur posée en usine (selon les indications du tableau présenté à la PARTIE 3 ci-après).

- .1 Matelas de fibres minérales : conforme à la norme ~~ASTM C547~~, CAN/ULC-S702.

- 3.3 Dessin MÉCANIQUE

- 3.3.1 Aucune révision aux dessins.

ADDENDA PAGEAU MOREL N° 005

- 3.4 Devis électrique– Section
- 3.4.1 Aucune révision au devis.
- 3.5 Dessins ÉLECTRICITÉ
- 3.5.1 Aucune révision aux dessins.