

## **Agence Parcs Canada**

**Addenda: 20 juillet 2016**

**Les modifications suivantes sont apportées aux documents pour soumission datés du 16 juin 2016 :**

1. Questions des soumissionnaires :

- **Question** : Pour les plaques ajoutées aux fermes de toit, est-ce qu'on doit en mettre une de chaque côté?

**Réponse** : Les nouvelles plaques de renfort sont requises d'un côté seulement des fermes.

---

**Louis-Philippe Poirier, ing., M.Sc.A.**