



La présente modification vise à :

Effacer :

Solicitation Closes –L'invitation prend fin
at - à 2 :00 pm Central Standard Time
on - le 26 Juillet 2016

Insérer:

Solicitation Closes –L'invitation prend fin
at - à 2 :00 pm Central Standard Time
on - le 27 Juillet 2016

Q1. Où exactement ce qu'on va se connecter pour pouvoir les nouveaux lampadaires et bornes?

R1. La puissance proviendrait du panneau électrique dans le bâtiment des services alimentaires et de fil électrique devra être exécuté par le tunnel pour l'atteindre.

Q2. Comment sont-ils à contrôler?

R2. Ils seraient contrôlés par un capteur de photocellule installée par l'entrepreneur.

Information additionnelle:

taille -Lot - 72,7 m x 47,5 m pour 3453,59 M2. L'entrepreneur est toujours responsable de faire sa propre mesure de confirmer ce nombre.

largeur -Minimum du trottoir doit être de 5 pieds pour l'enlèvement de la neige et entre les bancs.