LABORATOIRE DAVID FLORIDA

PROJET DE MODERNISATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

3701 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2H 8S2

LÉGENDE ÉLECTRIQUE

IDENTIFICATIONS

- COUPE «A» SUR LE DESSIN EX-M-LG01
- ÉLÉVATION «A» SUR LE DESSIN EX-M-LG01
- DÉTAIL «1» SUR LE DESSIN EX-M-LG01
- PHOTO
- RÉVISION NO 1
- IDENTIFICATION NO 1
- IDENTIFICATION D'ÉQUIPEMENT LISTÉ DANS UN TABLEAU (SAUF APPAREILS D'ÉCLAIRAGE)
- IDENTIFICATION D'ÉQUIPEMENT

NOTES GÉNÉRALES

- ÉQUIPEMENT EXISTANT À CONSERVER
- ÉQUIPEMENT EXISTANT À ENLEVER OU RELOCALISER
- ÉQUIPEMENT NOUVEAU OU RELOCALISÉ

ABBRÉVIATIONS

HM = HAUTEUR DE MONTAGE
450 = 450mm
C/L = LIGNE DE CENTRE
C/A = COMPLET AVEC
MALT = MISE À LA TERRE
Icc = CAPACITÉ DE TENUE AUX COURTS-CIRCUITS
EB = EN BAS
EH = EN HAUT

EI = L'INDICE «EI» ACCOMPAGNANT UN SYMBOLE SIGNIFIE QUE L'ÉQUIPEMENT EST À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

P = L'INDICE «P» ACCOMPAGNANT UN SYMBOLE SIGNIFIE QUE L'ÉQUIPEMENT EST INSTALLÉ AU PLAFOND

PRISES DE COURANT

DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R	450(18") C/L DU PLANCHER
DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R C/A DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE CLASSE A	450(18") C/L DU PLANCHER

DISTRIBUTION

BOÎTE DE TIRAGE	
MOTEUR	
SYSTÈME MODULAIRE DE DÉMARREURS (SMD), CENTRE DE COMMANDE DE MOTEURS (CCM)	
INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ JUSQU'À 240V	1350(54") C/L DU PLANCHER
INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ DE PLUS DE 240V	1350(54") C/L DU PLANCHER
INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN JUSQU'À 600V	VOIR DESSIN(S)
PANNEAU D'UTILISATION JUSQU'À 240V EN SURFACE	LE DESSUS À 1850(72") DU PLANCHER
PANNEAU DE DISTRIBUTION JUSQU'À 240V EN SURFACE	VOIR DESSIN(S)
PANNEAU D'UTILISATION DE PLUS DE 240V EN SURFACE	LE DESSUS À 1850(72") DU PLANCHER
PANNEAU DE DISTRIBUTION DE PLUS DE 240V EN SURFACE	VOIR DESSIN(S)
DÉMARREUR MANUEL AVEC LAMPE TÉMOIN	1350(54") C/L DU PLANCHER

TÉLÉCOMMUNICATIONS

SORTIE POUR TÉLÉCOMMUNICATION	450(18") C/L DU PLANCHER

CONTRÔLES D'ÉCLAIRAGE

DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ EN APPLIQUE	2300(90") C/L DU PLANCHER

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

LINÉAIRE	AU PLAFOND
PONCTUEL OU DIRECTIONNEL	AU PLAFOND
PONCTUEL OU DIRECTIONNEL EN APPLIQUE	2300(90") C/L DU PLANCHER
ENSEIGNE DE SORTIE	AU PLAFOND
ENSEIGNE DE SORTIE EN APPLIQUE	2300(90") C/L DU PLANCHER

DIVERS

DISPOSITIF D'ENVOI	
BOUTON POUSSOIR	VOIR LA DESCRIPTION
MATÉRIEL DE RÉCEPTION ET D'ÉMISSION	VOIR LA DESCRIPTION

SÉCURITÉ

SORTIE POUR LECTEUR DE CARTES	1000(40") C/L DU PLANCHER

VIDÉOSURVEILLANCE

SORTIE POUR CAMÉRA EN CIRCUIT FERMÉ	AU PLAFOND
SORTIE POUR CAMÉRA EN CIRCUIT FERMÉ EN APPLIQUE	VOIR DESSIN(S)



1 E-001 PLAN D'EMPLACEMENT
ÉCHELLE = 1:300

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Canadian Space Agency / Agence spatiale canadienne

Pageau Morel et associés inc.
565, boul. Gréber, bur. 302
Gatineau (Québec) J8T 0W3
T 819.778.4777
F 819.778.4775
www.pageaumorel.com
PAGEAUMOREL
7405-000-00

Cleland Jardine Engineering Limited
580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
TEL (613)591-1533 TÉLÉCOPIEUR (613)591-1703
EMAIL: mail@clelandjardine.com

COLE+Associates ARCHITECTS INC



P. C. CATELLIER
100225755
LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
PROVINCE OF ONTARIO

2016-07-27

5.		
4.		
3.		
2.	ADDENDA No 1	2016.07.26
1.	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	2016.06.01
no	Révision	Date

ESTAMPE PROFESIONNELLE

A detail no. no. du detail
B location drawing no. sur dessin no.
C drawing no. dessin no.

project / projet
LABORATOIRE DAVID FLORIDA
BÂTIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)
PROJET DE MODERNISATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT CSA15-G1

drawing / dessin
PAGE COUVERTURE ET LÉGENDE

designed / concu	P. CATELLIER	2016.04.07
drawn / dessine	P. CANTIN	2016.04.07
reviewed / examine	E. VAILLANCOURT	2016.04.07
approved / approuve	E. VAILLANCOURT	2016.04.07
scale		

project no. / no. du projet
CSA15-G1

drawing no. / no. du desin
E-001