



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Water Treatment System | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-170154/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 39903-170154 | Date 2016-08-10 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-101-3913 | |
| File No. - N° de dossier PWB-6-39029 (101) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-08-18 | Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lomax, Sandra | Buyer Id - Id de l'acheteur pwb101 |
| Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4362 () | FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

This Solicitation Amendment No. Four (4) is raised to include the following Addendum No. Four (4).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Question and Answers

Questions 5

- 1) According to the Statement of Work in Annex A of the titled tender document, the supplier must provide the water treatment equipment specified. Please confirm whether or not the dismantling, installation, start-up and training are part of the work to be carried out by the supplier. Also, does the supplier have to be a plumbing contractor?
- 2) Concerning the titled tender, please confirm the model and the manufacturer of the existing EDI.

Answer 5

- 1) The supplier is to provide the equipment only, as specified in the statement of work. The removal of the old equipment, installation, startup and training will be completed as a separate contract.
- 2) The existing DI is a mixed bed resin system to be replaced with ED technology.