



Centre des approvisionnements  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W070  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

Le 16 août 2016

**Sujet :** Avis d'Appel d'Offre: FP802-160167

**Titre :** Construction d'une installation de réparations et d'entreposage de bateau.

**Lieu des travaux:** Gimli, MB

**ADDENDA : No.1**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#1) est publié ici-bas.

**Pêches et Océans Canada**

<b>Date de clôture :</b>	<b>Mercredi le 17 août 2016</b>
<b>Heure de fermeture des soumissions :</b>	<b>14 h 00 (HAE)</b>
<b>Numéro de l'appel d'offres :</b>	<b>FP802-160167</b>

---

**\*\* LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN  
SOUSSIONNAIRE POTENTIEL A L'AUTORITE CONTRACTANTE EN  
RELATION AVEC LE AO EN SUJET\*\***

**Q.1 Avez-vous un rapport géotechnique (rapport des sols) pour ce site? (Il est nécessaire pour la conception de la fondation et le permis de construire)**

R.1 J'ai un géotechnique pour un site d'environ 50 pieds de distance, mais pas ce site spécifique. Il peut être référencé si nécessaire. Je recommande alésages de trous également à cet endroit.

**Q.2 Est-ce que le bâtiment que vous voulez et une structure en acier métallique préfabriquée plaquée ou une structure en métal plaque bois?**

R.2 Une structure en acier métallique préfabriquée plaquée.

---



**Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.**

**Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.**

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Gricha Zurita  
Chef d'équipe, Agent des marchés senior  
Téléphone: (613) 993-2807  
Courriel: [Gricha.Zurita@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Gricha.Zurita@dfo-mpo.gc.ca)

---

***ACCUSÉ DE RÉCEPTION***

Nom de l'entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_