



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Brunswick**  
**E2L 2B9**

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works Government Services Canada- Bid**  
**Receiving / Réception des soumissions**  
**189 Prince William Street**  
**Room 405**  
**Saint John**  
**New Bruns**  
**E2L 2B9**

<b>Title - Sujet</b> Stonework Restorations, Dorchester	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC016-170672/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.061890.001	<b>Date</b> 2016-08-18
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-007-3920	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-6-39045 (007)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-08-23</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ellis-Herring , Alison PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb007
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-3908 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EC016-170672/A

Amd. No. - N° de la modif.  
003

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwb007

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.061890.001

File No. - N° du dossier  
PWB-6-39045

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification à l'invitation numéro trois (3) est soumise pour inclure l'addenda numéro 3 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.  
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 3.

## **1 QUESTION ET RÉPONSE**

Question: Section 01 50 00 Item 1.13.1.2 & Item 1.13.1.3 state that even with the Wardens approval scaffold "...must not be higher than 3 m." and "...scaffolding must be disassembled at the end of each working day." Addendum #2 states that this section is valid, however, the ambient temperature requirements (15 degrees Celsius or above) are not achievable without a fully enclosed scaffold, erected for the duration of the project. Please clarify what will be acceptable for scaffolding.

*Réponse: The articles of the specifications describing scaffolding height limitations are requirements of the Institution - hence these clauses remain. The review process to request full height scaffolding will be to submit scaffolding shop drawings, stamped by a licensed NB engineer, showing the extent and proposed layout for review by the Warden and supported with an explanation such as is noted in the question above. This is not to say an approval by the Institution is guaranteed.*