



Centre des approvisionnements
Services du matériel et des acquisitions
200 rue Kent, Poste 9W087
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Le 19 août 2016

Sujet : Avis d'Appel d'Offre: FP802-160132

Titre : Réparations au logement du gardien de phare et aux structures
auxiliaires

Lieu des travaux: Île Green (Catalina), T.-N.-L.

ADDENDA : No.3

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#3) est publié ici-bas.

Pêches et Océans Canada

Date de clôture :	Mercredi 24 août 2016
Heure de fermeture des soumissions :	14 h 00 (HAE)
Numéro de l'appel d'offres :	FP802-160132

**** LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN SOUMISSIONNAIRE
POTENTIEL A L'AUTORITE CONTRACTANTE EN RELATION AVEC LE AO EN
SUJET****

Q.1 Dans la feuille de dessin C3, cela montre une profondeur de 6,6 pieds pour l'excavation des poteaux. Est-ce la distance à utiliser pour l'excavation des poteaux? Ou bien les entrepreneurs doivent creuser simplement jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus creuser? La distance de l'excavation peut être plus courte que 6,6 pieds?

R.1 Les poteaux doivent être à la profondeur indiquée sur les dessins à moins que qu'un soubassement ne soit rencontré dans le trou (dans ce cas, l'excavation peut s'arrêter au niveau du soubassement).



Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Iryna Volochay
Agent des marchés senior
Centre d'approvisionnement
Services du matériel et des acquisitions
Opérations financières et Gestion du Matériel
Pêches et Océans Canada
200, Kent Street
Ottawa, ON, K1A 0E6, CANADA
Gouvernement du Canada
Téléphone : (613) 993-1550
Télécopieur : (613) 991-4545
Courriel : Iryna.Volochay@dfo-mpo.gc.ca

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____