



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC**  
11 Laurier St./11 rue Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0B2 / Noyau 0B2  
Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Construction Services Division/Division des services de  
construction  
11 Laurier St./11 Rue Laurier  
3C2, Place du Portage  
Phase III  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> TUNNEY'S CHILLERS 1 & 2		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EJ192-170660/A		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20170660		<b>Date</b> 2016-08-23
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-359-71333		
<b>File No. - N° de dossier</b> fg359.EJ192-170660	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2016-09-08</b>		<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Benoit, Marie-Eve		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg359
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 420-0720 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EJ192-170660/A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
FG359

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier  
FG359 EJ192-170660

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**THIS AMENDMENT 001 IS ISSUED FOR THE FOLLOWING REASON:**

- ISSUE ADDENDUM NUMBER 1.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

**TUNNEY'S PASTURE CHCP  
CHILLER #1 & #2 REPLACEMENT**

PROJECT NO. R.045645.001

PAGE 1 of 1  
DATE: August 19, 2014

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

**SPECIFICATIONS**

**1. SECTION 25 30 02 EMCS: FIELD CONTROL DEVICES**

.1 Add item 2.10.1.9 as follows:

“ 2.10.1.9 All control valves shall be modulating type 4-20 mA (analog output).”

.2 Add item 2.11.8 as follows:

“ 2.11.8 All flow meters shall be magnetic flow meter type, 4-20mA analog input.”