



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Entretien et réparation génératrice	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-170534/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-170534	Date 2016-08-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-024-16832	
File No. - N° de dossier QCW-6-39081 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-06	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw024
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2882 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

APPELS D'OFFRES

SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES GROUPES ÉLECTROGÈNES - DIVERS SITES, MANICOUAGAN (QC)

L'objectif de la modification 002 est de publier les questions et réponses.

Veuillez appliquer les modifications suivantes à l'appel d'offres :

- 1) Question et réponse 1

1) Questions et réponses :

Question 1

Dans le devis, je n'ai pas vue de test sur banc de charge de 2 heures, mais il est stipuler tel que CSA. Selon la CSA C282-09, il faut faire un test de 2 heures sur banc de charge à 100% une fois par année (dans l'entretien annuel). Il est important de le savoir pour le transport du banc de charge sur le site. Donc, doit-on inclure un test sur banc de charge ou non ?

Réponse 1

Non.

***** Les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****