



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7A2, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Power Manager Enclosures	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23240-170276/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 23240-170276	Date 2016-08-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-653-71306	
File No. - N° de dossier hl653.23240-170276	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-06	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boudreau, Susie	Buyer Id - Id de l'acheteur hl653
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4826 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
23240-170276/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
23240-170276

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
hl653.23240-170276

Buyer ID - Id de l'acheteur
hl653
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

THE FOLLOWING QUESTION WERE SUBMITTED AND ANSWERS ARE PROVIDED BY NATURAL RESOURCES CANADA (NRCAN):

Question 1:

Do the power management enclosures require a paint finish requirement? If so please advise specification.

Answer 1:

No paint finish is required. Surfaces should be clean of scratches and edges, and welds not pose a hazard to persons.

As noted on the drawings connector holes should be marked with the indicated text using laser etch or similar permanent process.

Question 2:

Do the power management enclosures required certification by a regulating authority? If so please advise details.

Answer 2:

No regulatory certification is required. NRCAN will have electrical inspections performed on the completed assembled unit through its own efforts.