



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réparation quai - Cap-des-Rosiers	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-170914/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-170914	Date 2016-09-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-018-16847	
File No. - N° de dossier QCL-6-39120 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-06	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2870 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**TITRE : CAP-DES-ROSIERS, CONSTRUCTION DE PONTONS ET RÉFECTION DU QUAI DES PÊCHEURS
MODIFICATION 002**

Inclus dans la présente modification :

- Questions et réponses 3 et 4
- Changement 1

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 3

Au plan C08/11, coupe 129, vis-à-vis le garde-roues, il est spécifier que la palplanche doit être coupé avant l'installation des garde-roues. Serait-il possible d'avoir plus d'information sur cette coupe ? (longueur, hauteur, etc.)

Réponse : La palplanche devra être coupée de façon à ce que le garde roue soit mis en place au niveau prévu aux plans.

Question 4

Vis-à-vis les escaliers projetés, il est demandé de poser des plaques d'acier L200x100x10 boulonné sur la palplanche. Par contre, comment devons-nous fermer les extrémités de ces profilés ? Doit-on souder une plaque d'acier dans les bouts afin de cloître le profilé ?

Réponse : Vous devez proposer une méthode lors de la présentation des dessins d'atelier pour approbation avant fabrication et installation.

Changement 1 – APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

L'article « 6 Remblai de béton sous la dalle » de l' « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » (page 11 de 18 de l'appel d'offres) est modifié. Par conséquent, vous devez :

SUPPRIMER :

L' « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » dans son intégralité.

INSÉRER :

L' « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » fourni à la fin du présent document.

***** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

- 1) Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.
 - (a) Le prix unitaire ainsi que le prix estimatif total doivent être inscrits pour chaque article énuméré.
 - (b) Les travaux faisant partie de chaque item sont tels que décrits à la section de référence du devis.

Article	Référence au devis 01 29 00	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire excluant la TPS/TVH	Prix estimatif total excluant la TPS/TVH
Partie 1 : Travaux à prix forfaitaire						
1		Organisation de chantier	global	1	\$	\$
2		Démolition	global	1	\$	\$
3		Électricité	global	1	\$	\$
4		Muret de blocs de béton préfabriqué	global	1	\$	\$
5		Réseau de drainage derrière le muret de blocs de béton	global	1	\$	\$
6		Remblai de béton sous la dalle	global	1	\$	\$
7		Dalle de béton				
		A) Dalle de béton sur ancienne dalle de béton	global	1	\$	\$
		B) Nouvelle dalle de béton sur matériaux granulaire	global	1	\$	\$
8		Les escaliers et rampes en bois et plateforme de travail	global	1	\$	\$
9		Escalier en béton préfabriqué avec garde-corps	global	1	\$	\$
10		Garde-roues en bois traité	global	1	\$	\$
11		Pontons et passerelle	global	1	\$	\$
12		Aménagement paysager	global	1	\$	\$
Partie 2 : Travaux à prix unitaire						
13		Décontamination des sols excavés				
		A) Sols contaminés, catégorie A-B	t.m.	60	\$	\$
		B) Sols contaminés, catégorie B-C	t.m.	150	\$	\$
MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION						\$