



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réparation quai - Cap-des-Rosiers	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-170914/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-170914	Date 2016-09-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-018-16847	
File No. - N° de dossier QCL-6-39120 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-08	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2870 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**TITRE : CAP-DES-ROSIERS, CONSTRUCTION DE PONTONS ET RÉFECTION DU QUAI DES PÊCHEURS
MODIFICATION 004**

Inclus dans la présente modification :

- Prorogation de la date de fermeture au 8 septembre 2016
- Question et réponse 5

PROROGATION DE LA DATE DE FERMETURE

Prorogation de la date de fermeture de l'appel d'offres. La date de fermeture passe du 7 septembre 2016 au 8 septembre 2016.

QUESTION ET RÉPONSE

Question 5

Suite à la modification à l'article « 6 Remblai de béton sous la dalle » de l' « APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS » qui est devenu un lot global. Comment devons-nous estimer la quantité de béton requise?

Réponse : Les soumissionnaires doivent considérer un volume maximum de 43 mètres cube.

***** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****