



Centre des approvisionnements  
Services du matériel et des acquisitions  
200 rue Kent, Poste 9W087  
Ottawa, Ontario  
K1A 0E6

06 Septembre 2016

**Sujet :** Avis d'Appel d'Offre: FP802-160191  
**Titre :** Restauration du Phare du Cap Bauld  
**Lieu des travaux:** Cap Bauld , à Terre-Neuve-et-Labrador

**ADDENDA : No.1**

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#1) est publié ici-bas.

**Pêches et Océans Canada**

<b>Date de clôture :</b>	<b>20 septembre 2016</b>
<b>Heure de fermeture des soumissions :</b>	<b>14 h 00 (HAE)</b>
<b>Numéro de l'appel d'offres :</b>	<b>FP802-160191</b>

---

**\*\* LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES A L'AUTORITE  
CONTRACTANTE EN RELATION AVEC LE AO EN SUJET\*\***

**Q.1:** Si une autre méthode d'accès à la zone de travail a été proposée est-ce qu'il serait approuvée avant la date de clôture ? Notre entreprise utilise la « corde d'accès » pour de nombreux projets. J'ai de l'expérience antérieure avec des projets de réduction d'émissions de plomb pour Pêches et Océans dans lequel des échafaudages à la zone requise était la moitié du coût du projet. La zone de travail autour du phare serait encore couverte avec des bâches et serait protégé contre les éléments. Si nous pouvions proposer une proposition préliminaire pour obtenir l'approbation de soumissionner sur le projet de cette façon, nous considérerions l'appel d'offres du projet.

---



**R.1** Les spécifications spécifie que la tour extérieure doit être échafaudée et amassé. Cela est nécessaire pour assurer que les conditions de température et de surface soient appropriées pour cet endroit à la fin de septembre. L'utilisation d'un système de câble ne permettrait pas cette protection. Il y a aussi la préoccupation concernant le système d'ancrage - le système de corde devrait s'ancrer à la passerelle et / ou dôme. Compte tenu de l'âge et de l'état de cette structure, nous ne pensons pas que ce soit une approche réalisable.

---

**Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.**

**Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.**

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Iryna Volochay  
Agent des marchés senior  
Centre d'approvisionnement  
Services du matériel et des acquisitions  
Opérations financières et Gestion du Matériel  
Pêches et Océans Canada  
200, Kent Street  
Ottawa, ON, K1A 0E6, CANADA  
Gouvernement du Canada  
Téléphone : (613) 993-1550  
Télécopieur : (613) 991-4545  
Courriel : [Iryna.Volochay@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Iryna.Volochay@dfo-mpo.gc.ca)

---

***ACCUSÉ DE RÉCEPTION***

**Nom de l'entreprise** \_\_\_\_\_

**Signature** \_\_\_\_\_