



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Waterton Street Works	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP922-171048/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client parks EP922-171048	Date 2016-09-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-183-10840	
File No. - N° de dossier PWU-6-39124 (183)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-16	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tikhonovitch (RPC), Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu183
Telephone No. - N° de téléphone (780) 901-7940 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This solicitation amendment has been raised to answer the following question:

Question: According to Sheet C2 Drawing DETAILS 2 (addendum 3) there is 300mm of free draining granular base under the ACP and GBC of the parking lots. There is not a bid item for this on the latest schedule of quantities. How is this item to be paid? Also, there is no measurement & payment or spec for this item.

Answer: The subgrade in the town site is generally free draining rock and therefore that 300mm layer of free draining granular base will not be required. Contractors should assume that layer will be made up of subgrade material excavated within the parking lots. This will generally reduce the depth of excavation required, however, the Contractor will be required to ensure all organics and/or unsuitable material found within that zone is excavated and removed.

All other terms and conditions of the Invitation to Tender remain unchanged.