



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document contient des Exigences en matière de
Sécurité

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Entretien systèmes contrôle DDC | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EF944-170439/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client R.004236.001 | Date 2016-09-20 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-560-14029 | |
| File No. - N° de dossier MTC-6-39114 (560) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-10-20 | Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ghali, Camille | Buyer Id - Id de l'acheteur mtc560 |
| Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3871 () | FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

ADDENDA No.1

Le système de contrôle existant est de marque Microsmart et I/A de Schneider Electric. L'ensemble des contrôles est centralisé sur une plateforme StruxureWare de Schneider Electric

Le système supporte les communications Bacnet, Echelon et Modbus.

Voici les réponses aux questions reçues :

Q1. Est-ce que la demande touche les éléments pneumatiques?

R1. Oui on a +-490 points pneumatiques qui doivent être inspectés lors de l'inspection majeure voir le point 2.7.

Q2. Y a-t-il 7 contrôleurs de réseau sur le site (point 1.2.1) ?

R2. Oui exact. Il y a 7 contrôleurs de réseau

- Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés -