




Saint John, NB
Montréal, QC

75 Prince William Street, Suite 301
Saint John, New Brunswick E2L 2B2
T: (506) 634-8377 F: (506) 632-1141
www.dfsarch.com



77 VAUGHAN HARVEY BLVD, SUITE 200
MONCTON, NB E1C 0K2
BUS: (506) 857-6860 FAX: (506) 859-8393
WWW.MCW.COM ENG. JOB NO. 11-16-110

HARBOURVIEW BLVD.




CUNARD ST.

GENERAL NOTE

1. THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE - SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

1. LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE - VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.



0 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES 01 A001
AUG. 31 2016

0 ISSUED FOR TENDER 01 A001
AUG. 31 2016

revisions project date

project
**WALL CLADDING REPLACEMENT
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS
BUILDING**

120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing design

**SOUTH ELEVATION
NEW WORK**

**ÉLÉVATION SUD
NOUVEAUX TRAVAUX**

designed H.G. conçu

date AUG 31, 2016

drawn H.G. dessiné

date AUG 31, 2016

approved C.D. approuvé

date AUG 31, 2016

Tender 2016/09/12 Soumission


PWGC Project Manager Administrateur de projets (PWGC)

project number no. du projet

R.051357.001


drawing no. no. du dessin

E-2.0



**PARTIAL SOUTH ELEVATION - NEW WORK
ÉLÉVATION PARTIELLE SUD - RÉNOVATION**

SCALE/ÉCHELLE : 1:100



**PARTIAL SOUTH ELEVATION - NEW WORK
ÉLÉVATION PARTIELLE SUD - RÉNOVATION**

SCALE/ÉCHELLE : 1:100

GENERAL NOTES

1. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY, CONDUITS, CONNECTIONS OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.
2. COORDINATE ANY SHUT-DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY SHUT DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.
3. DISPOSE OFF-SITE, OF ANY EQUIPMENT/MATERIAL DESIGNATED AS SUCH. WORK SITE TO BE KEPT CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL TIMES.
4. COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE-INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.

NOTES GÉNÉRALES

1. LE CONTRACTEUR EST RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE LA LOCALISATION, DES QUANTITÉS, CONDUITS, CONNECTIONS DE TOUTS LES SERVICES EXISTANTS AVANT COMMENCER LE TRAVAIL ET COMMANDER DES MATÉRIELS.
2. COORDONNEZ LES INTERRUPTIONS OBLIGATOIRES/RESTRICTIONS AVEC LE PROPRIÉTAIRE POUR LA COUPURE DE COURANT AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. LES INTERRUPTIONS OBLIGATOIRES/RESTRICTIONS NE DOIVENT SE PRODUIRE QU'UNE FOIS L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DE REVÊTEMENT POUR RÉDUIRE LES PERTURBATIONS.
3. JETEZ HORS DU SITE, TOUT ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DESIGNÉS COMME TEL. LE SITE DE TRAVAIL DOIT RESTER PROPRE/LIBRE DE DÉBRIS EN TOUT TEMPS.
4. COORDONNEZ LE TRAVAIL ET LA RÉINSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS AU BESOIN POUR GARDER LE BATIMENT EN FONCTION.

SPECIFIC NOTES

1. COORDINATE ON SITE THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING LUMINAIRES. (TYPICAL FOR ALL). RE-CONNECT TO EXISTING SWITCHING/CONTROL SCHEME.
2. COORDINATE ON SITE THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING CCTV CAMERAS. (TYPICAL FOR ALL). RE-CONNECT TO EXISTING CCTV SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.
3. COORDINATE ON SITE WITH THE MECHANICAL CONTRACTOR, THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING EXHAUST FAN.
4. COORDINATE ON SITE THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING DEVICES (POWER OPERATED DOOR ASSIST, CARD READERS, DOOR BELLS, ETC - TYPICAL FOR ALL). RE-CONNECT TO EXISTING SECURITY SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.
5. COORDINATE ON SITE THE INSTALLATION OF THE NEW WEATHER PROOF RECEPTACLES. RE-CONNECT TO EXISTING CIRCUITS. SUPPLY AND INSTALL NEW WEATHER RATED DEVICE AND COVER.
6. COORDINATE ON SITE THE RE-INSTALLATION OF THE EXISTING SIGN LIGHTING IN PARAPET. DISCONNECT AND REMOVE CABLING, CONDUIT AND JUNCTION BOX OFF INSIDE OF PARAPET AND RE-INSTALL. RE-CONNECT TO EXISTING CIRCUITS.

NOTES SPÉCIFIQUES

1. COORDONNEZ SUR LE SITE LA RÉINSTALLATION DES LUMINAIRES EXISTANTS (TYPIQUE POUR TOUTS). RECONNECTEZ AU SYSTÈME DE COMMUTATION ET CONTRÔLE EXISTANT.
2. COORDONNEZ SUR LE SITE LA RÉINSTALLATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (TYPIQUE POUR TOUTES). RECONNECTEZ AU SYSTÈME EXISTANT AFIN D'OBTENIR UN SYSTÈME DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE FONCTIONNEL.
3. COORDONNEZ SUR LE SITE AVEC L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE, LA RÉINSTALLATION DU VENTILATEUR ASPIRANT EXISTANT.
4. COORDONNEZ SUR LE SITE, LA RÉINSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS (PORTES COMMANDÉES, LECTEUR DE CARTES, SONNETTES DE PORTES, ETC - TYPIQUE POUR TOUTS). RECONNECTEZ AU SYSTÈME DE SÉCURITÉ EXISTANT AFIN D'OBTENIR UN SYSTÈME COMPLÈTEMENT FONCTIONNEL.
5. COORDONNEZ SUR LE SITE, L'INSTALLATION DE TOUTES LES PRISES DE COURANTS, RÉSISTANTES AUX INTÉMPÉRIES. RECONNECTEZ AUX CIRCUITS EXISTANTS. FOURNISSEZ ET INSTALLEZ DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS CLASSES RÉSISTANTS AUX INTÉMPÉRIES ET LE COUVERCLE.
6. COORDONNEZ SUR LE SITE, LA RÉINSTALLATION DE L'ACTUEL AFFICHAGE LUMINEUX SUR LA BALUSTRADE. DÉCONNECTEZ ET RETIREZ LES CÂBLAGES, LES CONDUITS ET LES BOÎTES DE JONCTION INTÉRIEUR DE LA BALUSTRADE ET RE-INSTALLEZ. RE-CONNECTEZ AUX CIRCUITS EXISTANTS.